令和元年度3月分 毎日水質検査集計表

(単位mg/ℓ)

日	曜日	水温						残留塩素											市内残留塩素						NaCLO	pH値								色度						濁度					
		大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧	大阪水		処理水			高地区系	配水B	配水塔	高圧	取石分岐	泉北土生	千代田	羽衣	東羽衣	綾園	取石	高砂3	6.0%	大阪水		取石分岐	高地区系	配水B	配水塔	高圧	泉北土生	大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧	大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧
		綾井	北					綾井	北	綾南	綾東	北														綾井	北							綾井	北					綾井	北				
1	日	9.5	9.5	9.2	9.7	9.5		0.70	0.70				0.73	0.78	0.75		0.79	0.66	0.6	0.6	0.5	0.8	0.5	0.3		7.00	7.02		7.27	7.04	7.05		7.63	0.4	0.5	0.7	0.2	0.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	月	10.0	10.0	9.2	9.9	10.1		0.68	0.67				0.74	0.80	0.76		0.79	0.65	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.3		7.07	7.05		7.27	7.06	7.03		7.66	0.4	0.4	0.7	0.1	0.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	火	9.8	10.7	9.5	10.5	10.5		0.73	0.72				0.68	0.80	0.76		0.79	0.63	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.3		6.98	6.97		7.42	7.05	7.06		7.62	0.4	0.4	0.7	0.2	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	水	10.0	10.0	9.5	9.5	9.5		0.72	0.73				0.74	0.79	0.73		0.80	0.65	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.3		7.01	7.02		7.36	7.03	7.04		7.61	0.4	0.4	0.7	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	木	9.1	10.0	9.0	9.3	9.0		0.82	0.83				0.76	0.83	0.72		0.81	0.67	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.3		7.06	7.03		7.31	7.03	7.04		7.65	0.3	0.3	0.8	0.3	0.3		0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	
6	金	9.8	10.5	9.5	9.9	9.6		0.75	0.74				0.77	0.80	0.72		0.80	0.65	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.3		7.05	7.06		7.31	7.06	7.06		7.65	0.3	0.3	0.8	0.3	0.3		0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
7	土	9.6	10.2	9.0	10.0	9.0		0.75	0.74				0.77	0.80	0.74		0.81	0.64	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.3		7.03	7.02		7.30	7.03	7.04		7.66	0.4	0.4	0.7	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	日	9.0	9.3	8.1	9.0	8.4		0.83	0.89				0.73	0.85	0.72		0.82	0.64	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.3		7.06	7.03		7.36	7.04	7.05		7.67	0.3	0.4	0.8	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	月	9.0	9.7	8.2	9.2	8.5		0.77	0.78				0.78	0.78	0.74		0.82	0.66	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3		7.01	7.00		7.42	7.04	7.04		7.67	0.3	0.4	0.7	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	火	8.8	8.5	8.2	8.8	8.2		0.80	0.79				0.80	0.82	0.75		0.82	0.65	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.3		7.09	7.07		7.26	7.09	7.05		7.68	0.3	0.3	0.7	0.3	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	水	9.0	9.7	8.5	9.0	9.0		0.76	0.76				0.77	0.79	0.75		0.82	0.62	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3		7.04	7.05		7.33	7.07	7.09		7.70	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	木	8.5	9.2	8.0	9.0	8.8		0.78	0.77				0.72	0.78	0.73		0.83	0.63	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.3		7.01	7.02		7.36	7.06	7.08		7.67	0.3	0.3	0.7	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	金	9.5	10.0	9.0	9.3	10.1		0.82	0.80				0.76	0.80	0.75		0.83	0.64	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.3		7.03	7.04		7.30	7.06	7.06		7.66	0.4	0.4	0.8	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	土	10.0	10.0	9.5	9.5	9.5		0.74	0.72				0.75	0.80	0.74		0.83	0.65	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.3		7.00	7.01		7.29	7.03	7.04		7.64	0.3	0.3	0.7	0.3	0.3		0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	
15	日	9.0	9.0	9.2	9.0	9.0		0.84	0.79				0.76	0.80	0.77		0.83	0.63	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3		7.01	7.02		7.26	7.05	7.07		7.62	0.4	0.2	0.7	0.3	0.2		0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	
16	月	9.8	10.0	9.2	9.5	9.5		0.79	0.78				0.76	0.78	0.75		0.82	0.63	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.00	7.01		7.34	7.04	7.03		7.64	0.3	0.3	0.7	0.4	0.3		0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	
17	火	10.5	10.7	10.0	10.2	10.0		0.80	0.81				0.74	0.79	0.73		0.81	0.65	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3		7.03	7.05		7.20	7.04	7.05		7.60	0.3	0.3	0.8	0.3	0.3		0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	
18	水	9.2	9.2	9.0	9.0	9.0		0.74	0.72				0.74	0.80	0.74		0.82	0.64	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3		7.00	7.01		7.29	7.03	7.03		7.60	0.3	0.3	0.7	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	木	9.2	9.8	9.0	9.8	9.0		0.78	0.80				0.78	0.82	0.75		0.81	0.64	0.5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.3		7.09	7.03		7.24	7.03	7.02		7.61	0.3	0.3	0.7	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	金	9.2	10.0	8.7	9.7	9.0		0.81	0.83				0.76	0.80	0.75		0.83	0.65	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.3		7.00	6.99		7.34	6.99	7.00		7.61	0.2	0.2	0.7	0.2	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	土	9.1	10.1	8.9	9.1	9.1		0.85	0.87				0.78	0.82	0.77		0.81	0.66	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.3		7.01	6.97		7.32	6.98	7.00		7.65	0.2	0.2	0.6	0.1	0.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	日	9.5	9.5	9.2	9.2	9.2		0.74	0.73				0.77	0.80	0.74		0.80	0.65	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.3		7.01	7.03		7.30	7.03	7.04		7.62	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	月	9.0	9.7	8.9	9.0	9.0		0.78	0.79				0.76	0.76	0.76		0.79	0.65	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.3		7.02	7.00		7.40	7.08	7.01		7.62	0.1	0.1	0.6	0.3	0.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	火	9.0	9.8	9.0	9.5	9.0		0.77	0.76				0.75	0.75	0.74		0.80	0.65	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3		7.01	7.01		7.40	7.03	7.03		7.64	0.1	0.1	0.7	0.2	0.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	水	9.5	9.8	9.0	9.2	9.0		0.78	0.76				0.81	0.81	0.74		0.80	0.67	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.3		7.03	7.07		7.22	7.08	7.09		7.59	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	木	10.0	10.5	9.9	9.9	10.1		0.82	0.81				0.75	0.78	0.75		0.77	0.65	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3		7.03	7.00		7.21	7.05	7.05		7.59	0.1	0.2	0.5	0.1	0.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	金	9.0	10.0	13.0	9.2	9.0		0.77	0.78				0.81	0.78	0.74		0.77	0.64	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.3		7.04	7.05		7.29	7.05	7.06		7.59	0.3	0.1	0.7	0.2	0.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	土	9.0	9.8	13.0	9.8	9.2		0.71	0.74				0.76	0.78	0.75		0.75	0.65	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.3		7.02	7.01		7.32	7.02	7.00		7.57	0.1	0.2	0.7	0.2	0.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	日	9.9	10.2	13.0	10.0	9.7		0.78	0.79				0.73	0.79	0.76		0.75	0.66	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3		7.02	7.02		7.34	7.01	7.03		7.58	0.1	0.1	0.7	0.2	0.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	月	13.3	13.8	13.1	13.8	12.6		0.79	0.80				0.79	0.79	0.74		0.80	0.66	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3		7.03	7.04		7.35	7.05	7.08		7.45	0.3	0.3	0.7	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	火	13.0	13.6	12.8	13.2	12.9		0.82	0.82				0.76	0.81	0.71		0.81	0.66	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3		7.03	7.02		7.29	7.02	7.02		7.44	0.4	0.3	0.6	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合計		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均		9.6	10.1	9.7	9.7	9.5		0.77	0.77				0.76	0.80	0.74		0.80	0.65	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.3		7.03	7.02		7.31	7.04	7.04		7.62	0.3	0.3	0.7	0.3	0.3		0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	
最大		13.3	13.8	13.1	13.8	12.9		0.85	0.89				0.81	0.85	0.77		0.83	0.67	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	0.3		7.09	7.07		7.42	7.09	7.09		7.70	0.4	0.5	0.8	0.4	0.4		0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	
最小		8.5	8.5	8.0	8.8	8.2		0.68	0.67				0.68	0.75	0.71		0.75	0.62	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3		6.98	6.97		7.20	6.98	7.00		7.44	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
備考		2/27～3/2 高地区配水設備更新工事の為、高地区系直送停止																																											

令和元年度2月分 毎日水質検査集計表

(単位mg/ℓ)

日	曜日	水温						残留塩素											市内残留塩素						NaCLO	pH値								色度						濁度					
		大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧	大阪水		処理水			高地区系	配水B	配水塔	高圧	取石分岐	泉北土生	千代田	羽衣	東羽衣	綾園	取石	高砂3	6.0%	大阪水		取石分岐	高地区系	配水B	配水塔	高圧	泉北土生	大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧	大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧
		綾井	北					綾井	北	綾南	綾東	北														綾井	北							綾井	北					綾井	北				
1	月	9.5	9.5	9.2	9.2	9.2		0.70	0.70				0.73	0.80	0.72		0.79	0.66	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3		7.00	7.02		7.27	7.04	7.04		7.63	0.4	0.5	0.7	0.5	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	火	10.0	10.0	9.2	10.0	9.5		0.68	0.67				0.74	0.78	0.73		0.79	0.65	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3		7.07	7.05		7.27	7.01	7.04		7.66	0.4	0.4	0.7	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	水	9.8	10.7	9.5	10.0	8.2		0.73	0.72				0.68	0.75	0.74		0.79	0.63	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3		6.98	6.97		7.42	7.01	7.04		7.62	0.4	0.4	0.7	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	木	10.0	10.0	9.5	9.5	9.5		0.72	0.73				0.74	0.79	0.73		0.80	0.65	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3		7.01	7.02		7.36	7.03	7.04		7.61	0.4	0.4	0.7	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	金	9.1	10.0	9.0	9.3	9.0		0.82	0.83				0.76	0.83	0.72		0.81	0.67	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3		7.06	7.03		7.31	7.03	7.04		7.65	0.3	0.3	0.8	0.3	0.3		0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	
6	土	9.8	10.5	9.5	9.9	9.6		0.75	0.74				0.77	0.80	0.72		0.80	0.65	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3		7.05	7.06		7.31	7.06	7.06		7.65	0.3	0.3	0.8	0.3	0.3		0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
7	日	9.6	10.2	9.0	10.0	9.0		0.75	0.74				0.77	0.80	0.74		0.81	0.64	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		7.03	7.02		7.30	7.03	7.04		7.66	0.4	0.4	0.7	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	月	9.0	9.3	8.1	9.0	8.4		0.83	0.89				0.73	0.85	0.72		0.82	0.64	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		7.06	7.03		7.36	7.04	7.05		7.67	0.3	0.4	0.8	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	火	9.0	9.7	8.2	9.2	8.5		0.77	0.78				0.78	0.78	0.74		0.82	0.66	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3		7.01	7.00		7.42	7.04	7.04		7.67	0.3	0.4	0.7	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	水	8.8	8.5	8.2	8.8	8.2		0.80	0.79				0.80	0.82	0.75		0.82	0.65	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3		7.09	7.07		7.26	7.09	7.05		7.68	0.3	0.3	0.7	0.3	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	木	9.0	9.7	8.5	9.0	9.0		0.76	0.76				0.77	0.79	0.75		0.82	0.62	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3		7.04	7.05		7.33	7.07	7.09		7.70	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	金	8.5	9.2	8.0	9.0	8.8		0.78	0.77				0.72	0.78	0.73		0.83	0.63	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.01	7.02		7.36	7.06	7.08		7.67	0.3	0.3	0.7	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	土	9.5	10.0	9.0	9.3	10.1		0.82	0.80				0.76	0.80	0.75		0.83	0.64	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		7.03	7.04		7.30	7.06	7.06		7.66	0.4	0.4	0.8	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	日	10.0	10.0	9.5	9.5	9.5		0.74	0.72				0.75	0.80	0.74		0.83	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.00	7.01		7.29	7.03	7.04		7.64	0.3	0.3	0.7	0.3	0.3		0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	
15	月	9.0	9.0	9.2	9.0	9.0		0.84	0.79				0.76	0.80	0.77		0.83	0.63	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3		7.01	7.02		7.26	7.05	7.07		7.62	0.4	0.2	0.7	0.3	0.2		0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	
16	火	9.8	10.0	9.2	9.5	9.5		0.79	0.78				0.76	0.78	0.75		0.82	0.63	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3		7.00	7.01		7.34	7.04	7.03		7.64	0.3	0.3	0.7	0.4	0.3		0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	
17	水	10.5	10.7	10.0	10.2	10.0		0.80	0.81				0.74	0.79	0.73		0.81	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.03	7.05		7.20	7.04	7.05		7.60	0.3	0.3	0.8	0.3	0.3		0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	
18	木	9.2	9.2	9.0	9.0	9.0		0.74	0.72				0.74	0.80	0.74		0.82	0.64	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.00	7.01		7.29	7.03	7.03		7.60	0.3	0.3	0.7	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	金	9.2	9.8	9.0	9.8	9.0		0.78	0.80				0.78	0.82	0.75		0.81	0.64	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.09	7.03		7.24	7.03	7.02		7.61	0.3	0.3	0.7	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	土	9.2	10.0	8.7	9.7	9.0		0.81	0.83				0.76	0.80	0.75		0.83	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.00	6.99		7.34	6.99	7.00		7.61	0.2	0.2	0.7	0.2	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	日	9.1	10.1	8.9	9.1	9.1		0.85	0.87				0.78	0.82	0.77		0.81	0.66	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.01	6.97		7.32	6.98	7.00		7.65	0.2	0.2	0.6	0.1	0.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	月	9.5	9.5	9.2	9.2	9.2		0.74	0.73				0.77	0.80	0.74		0.80	0.65	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3		7.01	7.03		7.30	7.03	7.04		7.62	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	火	9.0	9.7	8.9	9.0	9.0		0.78	0.79				0.76	0.76	0.76		0.79	0.65	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3		7.02	7.00		7.40	7.08	7.01		7.62	0.1	0.1	0.6	0.3	0.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	水	9.0	9.8	9.0	9.5	9.0		0.77	0.76				0.75	0.75	0.74		0.80	0.65	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3		7.01	7.01		7.40	7.03	7.03		7.64	0.1	0.1	0.7	0.2	0.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	木	9.5	9.8	9.0	9.2	9.0		0.78	0.76				0.81	0.81	0.74		0.80	0.67	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.3		7.03	7.07		7.22	7.08	7.09		7.59	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	金	10.0	10.5	9.9	9.9	10.1		0.82	0.81				0.75	0.78	0.75		0.77	0.65	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3		7.03	7.00		7.21	7.05	7.05		7.59	0.1	0.2	0.5	0.1	0.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	土	9.0	10.0		9.2	9.0		0.77	0.78					0.78	0.74		0.77	0.64	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.3		7.04	7.05			7.05	7.06		7.59	0.3	0.1		0.2	0.1		0.00	0.00		0.00	0.00	
28	日	9.0	9.8		9.8	9.2		0.71	0.74					0.78	0.75		0.75	0.65	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.3		7.02	7.01			7.02	7.00		7.57	0.1	0.2		0.2	0.2		0.00	0.00		0.00	0.00	
29	月	9.9	10.2		10.0	9.7		0.78	0.79					0.79	0.76		0.75	0.66	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3		7.02	7.02			7.01	7.03		7.58	0.1	0.1		0.2	0.2		0.00	0.00		0.00	0.00	
合計		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均		9.4	9.8	9.0	9.4	9.1		0.77	0.77				0.76	0.79	0.74		0.80	0.65	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3		7.03	7.02		7.31	7.04	7.04		7.63	0.3	0.3	0.7	0.3	0.3		0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	
最大		10.5	10.7	10.0	10.2	10.1		0.85	0.89				0.81	0.85	0.77		0.83	0.67	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.3		7.09	7.07		7.42	7.09	7.09		7.70	0.4	0.5	0.8	0.5	0.5		0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	
最小		8.5	8.5	8.0	8.8	8.2		0.68	0.67				0.68	0.75	0.72		0.75	0.62	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3		6.98	6.97		7.20	6.98	7.00		7.57	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
備考		2/27～3/2 高地区配水設備更新工事の為、高地区系直送停止																																											

令和元年度1月分 毎日水質検査集計表

(単位mg/ℓ)

日	曜日	水温						残留塩素											市内残留塩素						NaCLO	pH値								色度						濁度					
		大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧	大阪水		処理水			高地区系	配水B	配水塔	高圧	取石分岐	泉北土生	千代田	羽衣	東羽衣	綾園	取石	高砂3	6.0%	大阪水		取石分岐	高地区系	配水B	配水塔	高圧	泉北土生	大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧	大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧
		綾井	北					綾井	北	綾南	綾東	北														綾井	北							綾井	北					綾井	北				
1	金	10.2	11.0	10.2	10.2	9.8		0.86	0.87				0.72	0.86	0.82		0.88	0.64	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.3		6.90	6.91		7.36	6.92	6.95		7.55	0.2	0.2	0.7	0.2	0.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	土	11.0	10.5	10.5	10.5	10.5		0.80	0.80				0.75	0.84	0.79		0.88	0.69	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.3		7.04	7.03		7.21	7.04	7.06		7.54	0.2	0.3	0.9	0.3	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	日	10.5	11.8	10.7	11.0	10.5		0.82	0.82				0.75	0.84	0.80		0.89	0.64	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.3		7.05	7.04		7.35	7.04	7.05		7.56	0.2	0.3	0.6	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	月	10.0	11.0	9.9	10.0	10.0		0.89	0.90				0.70	0.90	0.84		0.89	0.60	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.3		7.04	7.01		7.25	7.01	7.04		7.55	0.2	0.2	0.6	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	火	10.5	10.5	10.0	10.0	10.0		0.80	0.80				0.74	0.85	0.82		0.88	0.66	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.3		7.01	7.03		7.21	7.04	7.04		7.59	0.2	0.2	0.7	0.2	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	水	9.7	10.7	9.7	9.8	9.3		0.85	0.84				0.67	0.86	0.82		0.88	0.64	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.3		7.01	7.00		7.48	7.03	7.08		7.58	0.3	0.3	0.8	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	木	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0		0.80	0.80				0.81	0.86	0.83		0.89	0.66	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.3		7.02	7.04		7.22	7.05	7.06		7.58	0.3	0.3	0.6	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	金	10.5	11.0	10.0	10.5	10.5		0.86	0.87				0.70	0.86	0.81		0.87	0.65	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.3		7.06	7.08		7.27	7.12	7.11		7.57	0.4	0.4	0.9	0.5	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	土	10.4	10.6	10.2	10.2	10.5		0.84	0.85				0.68	0.84	0.81		0.88	0.68	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.3		7.00	7.01		7.24	7.02	7.02		7.57	0.3	0.3	0.8	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	日	9.8	10.7	9.7	9.7	9.8		0.84	0.85				0.75	0.85	0.82		0.89	0.65	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.3		7.01	7.00		7.48	7.02	7.01		7.58	0.3	0.3	0.7	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	月	10.4	11.0	10.1	10.3	9.9		0.90	0.90				0.74	0.89	0.78		0.86	0.65	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.3		7.02	7.03		7.30	7.08	7.09		7.61	0.3	0.4	0.7	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	火	10.3	11.0	10.1	10.3	10.0		0.84	0.85				0.69	0.78	0.83		0.81	0.63	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.3		7.04	7.04		7.32	7.05	7.10		7.63	0.3	0.3	0.8	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	水	10.2	10.2	10.0	10.0	10.0		0.78	0.79				0.71	0.79	0.77		0.80	0.68	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.3		7.01	7.03		7.36	7.04	7.06		7.60	0.4	0.4	0.8	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	木	9.8	10.3	9.2	9.9	9.2		0.83	0.86				0.68	0.84	0.77		0.79	0.66	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.3		7.03	7.00		7.43	7.00	7.02		7.60	0.4	0.4	0.7	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	金	10.5	11.0	10.0	10.5	10.0		0.81	0.80				0.67	0.77	0.74		0.79	0.66	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.3		7.05	7.04		7.17	7.09	7.11		7.62	0.4	0.4	0.8	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	土	9.9	10.4	9.5	10.0	9.0		0.86	0.85				0.73	0.82	0.77		0.78	0.66	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.3		7.02	7.02		7.28	7.06	7.09		7.63	0.3	0.3	0.7	0.3	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	日	10.0	9.8	9.2	9.2	9.8		0.79	0.81				0.72	0.80	0.75		0.79	0.63	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.3		7.10	7.08		7.12	7.09	7.04		7.64	0.4	0.4	0.8	0.5	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	月	9.0	10.0	8.8	9.2	8.8		0.88	0.89				0.70	0.84	0.76		0.80	0.66	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3		7.03	7.01		7.34	7.05	7.04		7.67	0.6	0.6	0.9	0.6	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	火	9.5	9.5	9.0	9.0	9.0		0.74	0.74				0.70	0.80	0.74		0.79	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.03	7.04		7.29	7.06	7.06		7.65	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	水	9.9	10.3	9.4	9.9	9.8		0.78	0.79				0.73	0.81	0.74		0.79	0.67	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3		7.06	7.05		7.36	7.07	7.14		7.65	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	木	9.5	9.5	9.0	9.0	9.0		0.71	0.72				0.71	0.80	0.73		0.81	0.64	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		7.01	7.02		7.24	7.04	7.05		7.67	0.4	0.5	0.7	0.5	0.6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	金	10.0	10.0	9.8	9.6	10.0		0.69	0.72				0.74	0.80	0.71		0.81	0.63	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3		6.94	6.97		7.19	7.00	6.99		7.69	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	土	10.0	10.5	9.5	10.0	10.0		0.75	0.76				0.78	0.81	0.72		0.81	0.66	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3		7.08	7.07		7.24	7.16	7.17		7.66	0.5	0.5	0.9	0.6	0.7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	日	9.3	10.0	9.0	9.3	9.3		0.80	0.81				0.73	0.82	0.74		0.80	0.67	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		7.00	7.00		7.30	7.00	7.01		7.62	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	月	9.5	9.5	9.2	9.2	9.2		0.71	0.71				0.73	0.79	0.73		0.79	0.63	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		7.00	7.02		7.26	7.04	7.04		7.64	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	火	9.2	9.2	9.0	9.0	9.0		0.69	0.68				0.77	0.79	0.73		0.81	0.65	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		7.03	7.02		7.10	7.04	7.06		7.63	0.4	0.5	0.7	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	水	10.0	10.3	9.8	10.0	10.0		0.74	0.76				0.71	0.82	0.72		0.81	0.64	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3		7.01	7.03		7.18	7.01	7.04		7.62	0.4	0.4	0.7	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	木	10.2	10.8	9.9	10.4	10.2		0.83	0.83				0.77	0.80	0.75		0.79	0.66	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3		7.00	7.04		7.27	7.14	7.05		7.63	0.4	0.4	0.7	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	金	10.5	10.9	10.0	10.4	10.6		0.74	0.75				0.77	0.81	0.74		0.80	0.65	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3		7.01	7.02		7.34	7.03	7.05		7.63	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	土	9.8	10.2	9.2	10.0	9.2		0.82	0.83				0.73	0.82	0.74		0.81	0.65	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3		7.01	6.99		7.26	7.00	7.02		7.61	0.5	0.5	0.7	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	日	9.8	10.3	9.5	9.8	9.3		0.78	0.79				0.77	0.78	0.75		0.80	0.66	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		6.95	6.96		7.40	7.03	7.09		7.62	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合計		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均		10.0	10.4	9.7	9.9	9.7		0.80	0.80				0.70	0.80	0.80		0.80	0.70	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.3		7.00	7.00		7.30	7.00	7.10		7.60	0.4	0.4	0.8	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
最大		11.0	11.8	10.7	11.0	10.6		0.90	0.90				0.81	0.90	0.84		0.89	0.69	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.3		7.10	7.08		7.48	7.16	7.17		7.69	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
最小		9.0	9.2	8.8	9.0	8.8		0.69	0.68				0.67	0.77	0.71		0.78	0.60	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		6.90	6.91		7.10	6.92	6.95		7.54	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
備考																																													

令和元年度12月分 毎日水質検査集計表

(単位mg/ℓ)

日	曜日	水温						残留塩素											市内残留塩素						NaCLO	pH値								色度						濁度					
		大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧	大阪水		処理水			高地区系	配水B	配水塔	高圧	取石分岐	泉北土生	千代田	羽衣	東羽衣	綾園	取石	高砂3	6.0%	大阪水		取石分岐	高地区系	配水B	配水塔	高圧	泉北土生	大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧	大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧
		綾井	北					綾井	北	綾南	綾東	北														綾井	北							綾井	北					綾井	北				
1	日	13.5	15.0	13.2	14.0	13.2		0.86	0.85				0.77	0.85	0.80		0.84	0.74	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.3		6.85	6.84		7.21	6.86	7.02		7.51	0.4	0.4	0.9	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	月	14.8	15.0	14.2	14.5	14.2		0.85	0.86				0.77	0.88	0.79		0.84	0.75	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.3		6.82	6.81		7.44	6.83	6.82		7.48	0.3	0.3	0.9	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	火	14.0	15.0	14.0	14.0	14.8		0.85	0.86				0.76	0.87	0.78		0.84	0.76	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3		6.83	6.81		7.41	6.86	6.83		7.48	0.4	0.4	1.0	0.4	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	水	13.5	14.5	13.5	13.8	13.2		0.87	0.87				0.75	0.85	0.73		0.83	0.76	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.3		7.00	6.99		7.32	7.02	7.05		7.50	0.4	0.4	1.0	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	木	13.5	14.2	13.1	13.6	13.4		0.87	0.89				0.76	0.86	0.75		0.84	0.74	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.3		7.03	7.02		7.32	7.04	7.10		7.53	0.4	0.4	1.1	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	金	12.0	12.0	12.5	12.5	12.5		0.76	0.76				0.80	0.82	0.74		0.85	0.74	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.3		7.03	7.03		7.13	7.05	7.07		7.53	0.3	0.3	0.8	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	土	13.1	14.0	12.7	13.3	12.6		0.88	0.89				0.73	0.89	0.78		0.86	0.73	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3		7.04	7.03		7.30	7.03	7.06		7.56	0.3	0.4	1.1	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	日	12.0	13.0	11.9	12.3	12.0		0.85	0.85				0.74	0.85	0.78		0.86	0.72	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.3		6.99	7.00		7.36	7.00	6.98		7.53	0.3	0.3	0.9	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	月	12.5	13.5	12.0	12.8	12.4		0.85	0.84				0.72	0.83	0.71		0.87	0.75	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.3		7.03	7.02		7.33	7.00	7.10		7.55	0.3	0.3	0.9	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	火	12.5	13.5	12.0	12.5	12.2		0.83	0.82				0.73	0.88	0.81		0.88	0.73	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3		6.85	6.84		7.45	6.83	6.84		7.54	0.3	0.3	0.9	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	水	12.2	13.0	12.0	12.2	11.8		0.83	0.82				0.74	0.92	0.83		0.88	0.72	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.3		6.84	6.85		7.44	6.86	6.85		7.57	0.4	0.4	1.0	0.4	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	木	11.3	11.5	11.2	11.5	11.8		0.89	0.88				0.79	0.92	0.83		0.90	0.75	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.3		6.89	6.87		7.40	6.88	6.94		7.54	0.4	0.3	0.9	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	金	12.0	12.0	11.5	11.5	11.5		0.79	0.78				0.80	0.83	0.77		0.90	0.74	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.3		7.00	7.02		7.22	7.04	7.06		7.55	0.3	0.3	0.9	0.3	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	土	11.8	12.0	11.5	11.3	11.5		0.85	0.89				0.66	0.90	0.78		0.87	0.64	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.3		6.83	6.81		7.23	6.90	6.96		7.58	0.3	0.3	0.8	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	日	11.5	11.5	11.0	11.0	11.0		0.83	0.84				0.76	0.86	0.74		0.87	0.66	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.3		7.01	7.03		7.29	7.03	7.04		7.61	0.3	0.4	1.1	0.5	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	月	11.6	12.2	11.2	11.8	11.4		0.84	0.86				0.64	0.88	0.83		0.87	0.64	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.3		7.02	7.01		7.31	7.01	7.03		7.60	0.3	0.4	1.0	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	火	11.8	12.8	11.8	12.0	12.0		0.85	0.86				0.73	0.88	0.82		0.86	0.67	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.3		6.85	6.83		7.53	6.82	6.84		7.58	0.3	0.3	0.9	0.3	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	水	12.2	12.0	11.8	11.8	12.2		0.87	0.88				0.70	0.89	0.80		0.89	0.67	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	0.3		6.85	6.85		7.20	6.84	6.86		7.57	0.4	0.5	1.1	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	木	11.2	11.2	11.0	11.0	11.0		0.88	0.89				0.72	0.92	0.84		0.90	0.67	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	0.3		7.03	7.08		7.21	7.12	7.09		7.53	0.4	0.3	0.8	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	金	11.8	11.2	11.0	11.2	11.0		0.89	0.87				0.71	0.93	0.84		0.91	0.68	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.3		7.03	7.08		7.17	7.09	7.03		7.52	0.4	0.4	0.8	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	土	11.0	11.9	10.8	11.2	10.7		0.84	0.86				0.65	0.88	0.88		0.90	0.67	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8	0.3		7.03	7.00		7.37	7.02	7.03		7.54	0.4	0.4	0.8	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	日	11.7	12.0	11.5	11.5	11.0		0.91	0.92				0.79	0.88	0.80		0.89	0.67	0.6	0.6	0.7	0.5	0.8	0.3		7.02	7.00		7.17	7.03	7.04		7.58	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	月	11.5	12.0	11.2	11.8	11.0		0.88	0.87				0.70	0.89	0.84		0.87	0.65	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.3		6.86	6.87		7.52	6.85	6.86		7.57	0.3	0.3	0.8	0.3	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	火	11.0	11.5	10.2	11.0	10.6		0.90	0.91				0.65	0.92	0.86		0.88	0.64	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.3		7.03	7.00		7.35	7.01	7.04		7.53	0.5	0.5	0.8	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	水	10.8	11.7	10.2	11.0	10.2		0.86	0.85				0.91	0.84	0.80		0.88	0.68	0.6	0.6	0.7	0.5	0.8	0.3		6.91	6.89		7.38	7.02	7.06		7.58	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	木	11.0	11.0	10.8	11.0	10.8		0.88	0.87				0.72	0.91	0.83		0.89	0.67	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.3		7.08	7.07		7.22	7.08	7.08		7.56	0.3	0.4	0.8	0.4	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	金	11.8	12.0	11.2	11.2	12.0		0.92	0.93				0.66	0.92	0.78		0.88	0.64	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.3		7.07	7.08		7.21	7.10	7.11		7.52	0.2	0.2	0.7	0.2	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	土	11.0	12.0	11.0	11.2	10.2		0.84	0.85				0.68	0.88	0.83		0.88	0.63	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.3		6.86	6.85		7.49	6.84	6.85		7.57	0.3	0.3	0.8	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	日	11.2	12.0	11.0	11.5	10.5		0.85	0.84				0.68	0.88	0.83		0.89	0.63	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.3		6.86	6.85		7.49	6.87	6.86		7.57	0.4	0.4	0.9	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	月	11.5	12.0	11.0	11.2	11.0		0.85	0.84				0.72	0.93	0.85		0.90	0.66	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.3		6.84	6.85		7.48	6.83	6.84		7.53	0.3	0.3	0.7	0.3	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	火	11.5	12.0	11.0	11.2	11.5		0.86	0.87				0.68	0.88	0.85		0.88	0.66	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.3		6.85	6.86		7.49	6.87	6.86		7.54	0.3	0.3	0.8	0.3	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合計		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均		12.0	12.6	11.7	12.0	11.8		0.90	0.90				0.70	0.90	0.80		0.90	0.70	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.3		6.90	6.90		7.30	7.00	7.00		7.50	0.3	0.4	0.9	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
最大		14.8	15.0	14.2	14.5	14.8		0.92	0.93				0.91	0.93	0.88		0.91	0.76	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.3		7.08	7.08		7.53	7.12	7.11		7.61	0.5	0.5	1.1	0.5	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
最小		10.8	11.0	10.2	11.0	10.2		0.76	0.76				0.64	0.82	0.71		0.83	0.63	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.3		6.82	6.81		7.13	6.82	6.82		7.48	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
備考																																													

令和元年度11月分 毎日水質検査集計表

(単位mg/ℓ)

日	曜日	水温						残留塩素											市内残留塩素						NaCLO	pH値								色度						濁度					
		大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧	大阪水		処理水			高地区系	配水B	配水塔	高圧	取石分岐	泉北土生	千代田	羽衣	東羽衣	綾園	取石	高砂3	6.0%	大阪水		取石分岐	高地区系	配水B	配水塔	高圧	泉北土生	大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧	大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧
		綾井	北					綾井	北	綾南	綾東	北														綾井	北							綾井	北					綾井	北				
1	金	19.5	19.5	19.5	19.5	19.0		0.74	0.75				0.77	0.79	0.68		0.83	0.67	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.3		6.93	6.94		7.12	6.95	6.95		7.29	0.3	0.4	1.1	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	土	19.0	19.5	19.2	19.2	18.8		0.74	0.74				0.76	0.78	0.68		0.82	0.67	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3		6.98	6.98		7.02	6.98	7.10		7.33	0.3	0.3	1.2	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	日	19.0	19.5	19.2	19.1	19.0		0.83	0.84				0.76	0.76	0.71		0.83	0.68	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3		7.04	7.03		7.12	7.05	7.11		7.31	0.3	0.3	1.3	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	月	18.5	19.2	18.8	18.8	18.7		0.83	0.82				0.75	0.82	0.72		0.83	0.68	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.3		6.98	7.01		7.16	7.00	7.07		7.31	0.2	0.2	1.0	0.2	0.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	火	19.0	19.5	19.0	19.0	18.8		0.82	0.81				0.77	0.82	0.72		0.83	0.68	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3		6.86	6.85		7.22	6.85	6.86		7.34	0.3	0.3	1.0	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	水	18.5	19.2	18.5	18.5	18.0		0.80	0.81				0.76	0.82	0.74		0.84	0.69	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3		6.87	6.88		7.23	6.89	6.88		7.37	0.4	0.4	1.3	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	木	18.0	19.0	18.2	18.5	18.0		0.80	0.81				0.74	0.82	0.73		0.83	0.65	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3		6.87	6.89		7.21	6.91	6.88		7.42	0.3	0.3	1.2	0.3	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	金	17.5	18.5	17.8	17.3	18.0		0.85	0.84				0.78	0.85	0.73		0.84	0.67	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.3		6.86	6.87		7.22	6.88	7.02		7.46	0.3	0.3	1.0	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	土	17.0	18.0	17.5	17.2	17.5		0.79	0.80				0.72	0.76	0.71		0.83	0.68	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3		6.89	6.86		7.12	6.89	7.15		7.45	0.2	0.3	1.1	0.5	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	日	17.0	18.0	17.0	17.0	17.2		0.84	0.82				0.76	0.83	0.72		0.83	0.66	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3		6.88	6.89		7.17	6.89	7.04		7.48	0.3	0.3	1.0	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	月	17.0	17.0	17.0	17.0	17.5		0.74	0.73				0.76	0.77	0.70		0.83	0.66	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.3		6.92	6.93		7.05	6.94	6.96		7.46	0.3	0.3	1.1	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	火	17.5	18.0	17.5	17.2	18.0		0.78	0.79				0.74	0.81	0.73		0.82	0.66	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3		6.86	6.88		7.34	6.91	6.90		7.46	0.3	0.3	1.0	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	水	17.0	17.5	17.2	17.0	16.8		0.81	0.79				0.74	0.78	0.69		0.83	0.76	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3		6.89	6.90		7.11	6.91	7.08		7.46	0.2	0.2	0.9	0.2	0.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	木	17.0	17.8	17.5	17.2	17.8		0.80	0.81				0.77	0.82	0.73		0.82	0.77	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.3		6.86	6.85		7.37	6.85	6.85		7.48	0.2	0.2	1.0	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	金	16.5	16.5	16.0	16.5	16.5		0.73	0.73				0.77	0.78	0.71		0.83	0.77	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3		7.01	7.01		7.13	7.03	7.04		7.45	0.3	0.3	1.1	0.3	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	土	16.0	16.8	16.0	16.1	15.9		0.83	0.83				0.73	0.82	0.72		0.83	0.77	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3		7.02	7.00		7.30	7.00	7.01		7.45	0.3	0.3	0.9	0.5	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	日	16.0	16.0	16.0	16.0	16.5		0.74	0.74				0.76	0.78	0.70		0.83	0.72	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.3		6.95	6.95		7.11	6.97	6.93		7.40	0.3	0.3	1.2	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	月	16.5	17.0	16.5	16.2	17.0		0.78	0.76				0.75	0.82	0.73		0.83	0.76	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3		6.86	6.84		7.35	6.85	6.88		7.42	0.3	0.3	0.9	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	火	16.5	17.0	16.5	16.2	16.8		0.71	0.72				0.78	0.82	0.72		0.83	0.79	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.3		6.87	6.89		7.34	6.90	6.88		7.42	0.3	0.3	0.9	0.3	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	水	16.0	16.5	16.0	16.0	15.5		0.81	0.82				0.75	0.74	0.71		0.83	0.76	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.3		7.06	7.02		7.15	7.08	7.10		7.45	0.3	0.3	1.0	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	木	16.0	16.2	16.0	16.0	16.0		0.78	0.82				0.76	0.82	0.71		0.85	0.75	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.3		7.00	7.01		7.14	6.98	7.02		7.50	0.3	0.3	1.0	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	金	15.5	16.0	15.5	15.8	15.2		0.80	0.79				0.76	0.83	0.80		0.85	0.74	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3		6.82	6.81		7.34	6.80	6.85		7.50	0.3	0.3	1.1	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	土	15.0	15.7	14.7	15.0	15.0		0.82	0.81				0.70	0.82	0.80		0.83	0.73	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3		6.83	6.85		7.28	6.84	7.06		7.49	0.3	0.3	1.0	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	日	15.5	15.5	15.0	15.0	15.0		0.76	0.76				0.78	0.79	0.74		0.83	0.75	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3		7.01	7.02		7.14	7.04	7.05		7.49	0.3	0.3	0.9	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	月	15.0	16.0	15.5	15.0	15.5		0.82	0.81				0.75	0.81	0.78		0.82	0.76	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.3		7.03	7.01		7.11	7.08	7.04		7.47	0.4	0.5	1.1	0.5	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	火	15.5	15.8	15.5	15.8	15.5		0.85	0.86				0.79	0.88	0.80		0.83	0.76	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.3		6.82	6.80		7.43	6.79	6.81		7.44	0.3	0.3	0.8	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	水	15.5	16.0	15.2	15.5	15.2		0.85	0.86				0.77	0.87	0.80		0.84	0.74	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.3		6.81	6.80		7.36	6.79	6.81		7.45	0.5	0.5	1.1	0.6	0.6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	木	15.2	15.6	15.0	15.2	15.0		0.84	0.85				0.76	0.84	0.79		0.84	0.74	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3		6.99	7.00		7.15	6.98	7.12		7.45	0.3	0.3	0.9	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	金	15.0	15.0	14.8	15.0	14.8		0.82	0.83				0.76	0.79	0.77		0.83	0.73	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3		6.83	6.76		6.96	6.75	6.92		7.48	0.3	0.3	0.8	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	土	14.0	15.0	13.5	14.2	13.5		0.83	0.85				0.68	0.84	0.74		0.83	0.72	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3		6.97	6.95		7.35	6.97	6.96		7.51	0.3	0.3	0.9	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合計		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均		16.7	17.2	16.7	16.7	16.7		0.80	0.80				0.80	0.80	0.70		0.80	0.70	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3		6.90	6.90		7.20	6.90	7.00		7.40	0.3	0.3	1.0	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
最大		19.5	19.5	19.5	19.5	19.0		0.85	0.86				0.79	0.88	0.80		0.85	0.79	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.3		7.06	7.03		7.43	7.08	7.15		7.51	0.5	0.5	1.3	0.6	0.6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
最小		14.0	15.0	13.5	14.2	13.5		0.71	0.72				0.68	0.74	0.68		0.82	0.65	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.3		6.81	6.76		6.96	6.75	6.81		7.29	0.2	0.2	0.8	0.2	0.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
備考																																													

令和元年度10月分 毎日水質検査集計表

(単位mg/ℓ)

日	曜日	水温						残留塩素											市内残留塩素						NaCLO	pH値							色度						濁度					
		大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧	大阪水		処理水			高地区系	配水B	配水塔	高圧	取石分岐	泉北土生	千代田	羽衣	東羽衣	綾園	取石	高砂3	6.0%	大阪水		取石分岐	高地区系	配水B	配水塔	高圧	泉北土生	大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧	大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧
		綾井	北					綾井	北	綾南	綾東	北														綾井	北							綾井	北					綾井	北				
1	火	25.2	25.2	25.0	25.8	26.0		0.75	0.72				0.73	0.79	0.65		0.80	0.70	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.3		7.09	6.94		7.00	6.96	7.03		7.23	0.5	0.5	1.0	0.6	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	水	25.0	25.2	25.2	25.0	25.2		0.70	0.70				0.69	0.76	0.68		0.80	0.69	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3		6.99	6.98		7.15	6.99	7.00		7.25	0.4	0.4	1.0	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	木	25.8	26.0	25.8	25.8	26.0		0.65	0.66				0.72	0.76	0.64		0.80	0.68	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		6.91	6.90		7.03	6.88	6.92		7.28	0.5	0.5	1.0	0.6	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	金	25.0	25.8	25.3	25.5	25.0		0.73	0.73				0.72	0.77	0.63		0.79	0.67	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.3		6.92	6.91		7.13	6.95	6.98		7.31	0.5	0.5	1.1	0.7	0.6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	土	25.5	25.5	25.0	25.5	25.5		0.70	0.70				0.72	0.75	0.64		0.79	0.67	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3		6.96	6.97		7.06	7.05	7.05		7.37	0.4	0.4	0.9	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	日	24.5	25.0	24.8	24.9	24.5		0.72	0.73				0.68	0.71	0.67		0.78	0.68	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		6.99	6.98		7.20	7.09	7.00		7.36	0.5	0.5	1.2	0.7	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	月	25.0	25.0	25.5	25.0	25.5		0.70	0.71				0.74	0.74	0.64		0.79	0.68	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3		7.02	7.02		7.04	7.06	7.06		7.31	0.4	0.4	1.0	0.5	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	火	25.0	25.0	24.8	25.0	25.0		0.77	0.76				0.74	0.81	0.64		0.79	0.68	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		6.91	6.95		7.10	6.98	6.99		7.32	0.4	0.4	1.0	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	水	24.5	24.8	24.5	24.8	24.8		0.75	0.76				0.73	0.80	0.66		0.79	0.67	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.3		6.92	6.94		7.21	6.93	6.99		7.26	0.5	0.5	1.1	0.6	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	木	24.0	24.8	24.0	24.0	24.5		0.75	0.76				0.73	0.79	0.64		0.80	0.67	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.3		6.92	6.94		7.22	6.93	6.93		7.31	0.4	0.4	1.0	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	金	24.0	24.5	24.2	24.0	24.8		0.75	0.76				0.77	0.78	0.65		0.80	0.68	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		6.90	6.88		7.23	6.89	6.89		7.33	0.4	0.4	1.0	0.6	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	土	23.2	24.0	23.8	23.6	24.0		0.74	0.75				0.72	0.74	0.62		0.79	0.67	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		6.91	6.90		7.02	6.99	7.00		7.32	0.4	0.4	1.0	0.7	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	日	23.0	23.4	23.0	23.1	23.1		0.74	0.74				0.75	0.76	0.63		0.78	0.70	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		6.96	6.96		7.10	6.98	7.06		7.30	0.4	0.4	1.0	0.6	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	月	22.8	22.8	22.5	22.0	22.0		0.73	0.75				0.75	0.74	0.62		0.80	0.69	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3		7.08	7.07		7.04	7.08	7.09		7.28	0.5	0.5	1.2	0.7	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	火	22.5	22.5	22.0	22.0	22.0		0.72	0.72				0.74	0.74	0.66		0.80	0.68	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.03	7.04		7.08	7.07	7.07		7.28	0.5	0.6	1.1	0.7	0.6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	水	21.5	22.1	21.8	21.7	22.0		0.78	0.77				0.76	0.77	0.64		0.81	0.68	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.02	7.02		7.16	7.05	7.13		7.31	0.5	0.5	1.1	0.6	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	木	20.5	21.2	21.0	21.0	21.0		0.79	0.78				0.76	0.76	0.66		0.81	0.68	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.02	7.03		7.18	7.06	7.11		7.34	0.5	0.5	1.1	0.7	0.6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	金	21.0	21.0	21.0	21.5	21.5		0.73	0.74				0.75	0.75	0.66		0.82	0.70	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.00	7.01		7.16	7.07	7.07		7.32	0.5	0.6	1.1	0.7	0.6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	土	20.8	21.0	21.0	20.8	21.0		0.68	0.67				0.77	0.79	0.66		0.82	0.70	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3		7.01	7.00		7.12	7.09	7.04		7.32	0.5	0.5	1.1	0.7	0.6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	日	20.5	21.0	21.2	21.0	21.0		0.73	0.72				0.77	0.74	0.68		0.80	0.70	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.3		6.98	6.98		7.19	7.08	7.11		7.28	0.4	0.5	1.1	0.6	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	月	20.0	20.8	21.0	20.2	20.2		0.78	0.79				0.70	0.75	0.67		0.81	0.68	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.08	7.00		7.24	7.10	7.08		7.30	0.4	0.4	1.1	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	火	20.5	21.0	20.5	20.5	20.0		0.79	0.79				0.77	0.75	0.67		0.80	0.68	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.02	7.00		7.17	7.08	7.10		7.28	0.4	0.4	1.2	0.8	0.6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	水	20.7	21.0	21.0	20.8	20.9		0.78	0.79				0.75	0.79	0.65		0.81	0.68	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.04	7.06		7.18	7.07	7.11		7.29	0.4	0.4	1.2	0.7	0.6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	木	20.5	21.0	21.0	20.8	20.8		0.75	0.77				0.73	0.78	0.68		0.81	0.66	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.3		6.88	6.85		7.15	6.89	6.86		7.32	0.4	0.4	1.1	0.6	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	金	20.0	20.0	20.5	20.2	20.0		0.76	0.75				0.77	0.76	0.68		0.79	0.69	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		6.85	6.86		7.17	6.83	6.86		7.27	0.4	0.4	1.0	0.6	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	土	19.5	20.0	19.8	19.8	19.2		0.78	0.78				0.76	0.77	0.68		0.79	0.67	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.3		6.86	6.89		7.20	6.90	6.97		7.27	0.4	0.5	1.3	0.8	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	日	19.8	20.2	20.2	20.0	20.0		0.81	0.79				0.75	0.75	0.63		0.80	0.68	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.3		6.88	6.89		7.09	6.88	7.02		7.27	0.4	0.4	1.2	0.7	0.6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	月	19.8	20.0	20.2	19.8	20.0		0.75	0.74				0.73	0.77	0.66		0.79	0.67	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3		6.85	6.86		7.16	6.87	6.86		7.27	0.4	0.4	1.1	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	火	19.5	19.8	20.0	19.5	19.2		0.75	0.74				0.75	0.77	0.67		0.80	0.65	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.3		6.85	6.86		7.16	6.84	6.86		7.31	0.3	0.3	1.1	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	水	18.8	19.2	18.8	19.0	18.0		0.78	0.77				0.75	0.79	0.68		0.81	0.69	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.3		6.85	6.87		7.12	6.92	6.97		7.28	0.4	0.4	1.2	0.5	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	木	19.0	19.8	19.8	19.2	19.0		0.78	0.80				0.73	0.83	0.68		0.83	0.68	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.3		6.85	6.86		7.17	6.84	6.87		7.27	0.3	0.3	1.2	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合計		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均		22.2	22.5	22.4	22.3	22.3		0.70	0.70				0.70	0.80	0.70		0.80	0.70	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.00	6.90		7.10	7.00	7.00		7.30	0.4	0.4	1.1	0.6	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
最大		25.8	26.0	25.8	25.8	26.0		0.81	0.80				0.77	0.83	0.68		0.83	0.70	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.3		7.09	7.07		7.24	7.10	7.13		7.37	0.5	0.6	1.3	0.8	0.6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
最小		18.8	19.2	18.8	19.0	18.0		0.65	0.66				0.68	0.71	0.62		0.78	0.65	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3		6.85	6.85		7.00	6.83	6.86		7.23	0.3	0.3	0.9	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
備考																																												

令和元年度9月分 毎日水質検査集計表

(単位mg/ℓ)

日	曜日	水温						残留塩素											市内残留塩素						NaCLO	pH値								色度						濁度					
		大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧	大阪水		処理水			高地区系	配水B	配水塔	高圧	取石分岐	泉北土生	千代田	羽衣	東羽衣	綾園	取石	高砂3	6.0%	大阪水		取石分岐	高地区系	配水B	配水塔	高圧	泉北土生	大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧	大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧
		綾井	北					綾井	北	綾南	綾東	北														綾井	北							綾井	北					綾井	北				
1	日	25.8	26.0	26.0	26.0	25.7		0.71	0.70				0.70	0.73	0.67		0.79	0.77	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		7.00	6.99		7.03	6.98	7.02		7.08	0.4	0.3	1.3	0.8	0.3		0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	
2	月	26.2	26.5	26.5	26.0	27.0		0.73	0.74				0.68	0.76	0.66		0.79	0.76	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		6.98	6.97		6.94	6.96	6.95		7.08	0.4	0.4	1.4	0.6	0.4		0.02	0.02	0.04	0.03	0.01	
3	火	26.0	26.5	26.5	26.0	27.0		0.71	0.72				0.70	0.71	0.61		0.80	0.75	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		7.08	7.02		7.09	7.06	7.10		7.11	0.5	0.4	1.6	0.6	0.5		0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	
4	水	26.2	26.5	27.2	26.5	27.8		0.74	0.73				0.67	0.75	0.66		0.80	0.74	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		6.98	6.96		7.00	6.99	6.97		7.12	0.4	0.4	1.5	0.6	0.5		0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	
5	木	26.1	26.4	27.1	26.3	26.5		0.71	0.72				0.65	0.74	0.66		0.81	0.72	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		7.03	7.04		7.05	7.03	7.11		7.13	0.5	0.5	1.6	0.6	0.5		0.02	0.01	0.07	0.02	0.02	
6	金	26.0	26.2	27.0	26.5	26.2		0.71	0.70				0.64	0.76	0.65		0.81	0.69	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		7.02	7.04		7.09	7.05	7.07		7.16	0.4	0.4	1.5	0.6	0.4		0.01	0.02	0.07	0.02	0.01	
7	土	26.5	27.0	27.2	27.0	27.0		0.73	0.72				0.68	0.70	0.66		0.80	0.68	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		6.98	6.99		7.09	7.06	7.04		7.17	0.4	0.4	1.4	0.6	0.5		0.01	0.00	0.03	0.01	0.00	
8	日	27.0	27.1	28.0	27.5	27.8		0.70	0.71				0.63	0.69	0.65		0.79	0.70	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		7.01	7.03		7.12	7.04	7.16		7.17	0.4	0.5	1.5	0.7	0.4		0.01	0.02	0.04	0.02	0.01	
9	月	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0		0.65	0.65				0.68	0.69	0.64		0.79	0.70	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		7.03	7.05		7.05	7.07	7.07		7.16	0.4	0.4	1.4	0.6	0.5		0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	
10	火	28.0	28.0	28.0	27.8	28.5		0.74	0.73				0.67	0.76	0.66		0.80	0.72	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		6.94	6.95		6.96	6.93	6.95		7.12	0.4	0.4	1.4	0.6	0.5		0.02	0.01	0.04	0.02	0.01	
11	水	27.8	28.0	27.8	27.8	28.0		0.75	0.76				0.63	0.76	0.66		0.81	0.69	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		7.01	7.07		7.12	7.08	7.10		7.10	0.4	0.4	1.3	0.6	0.5		0.01	0.01	0.05	0.01	0.05	
12	木	27.2	27.8	28.2	27.9	27.9		0.71	0.70				0.62	0.75	0.67		0.81	0.66	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		7.03	7.00		7.10	7.01	7.03		7.13	0.4	0.4	1.4	0.6	0.4		0.00	0.00	0.05	0.01	0.00	
13	金	27.5	28.0	28.0	28.0	27.0		0.71	0.72				0.66	0.76	0.67		0.80	0.68	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		6.91	6.93		6.98	6.95	6.94		7.16	0.4	0.4	1.3	0.7	0.4		0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	
14	土	27.5	28.0	27.5	28.0	27.5		0.74	0.75				0.66	0.71	0.63		0.80	0.71	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		7.04	7.05		7.11	7.07	7.10		7.15	0.4	0.4	1.4	0.6	0.5		0.01	0.00	0.04	0.01	0.00	
15	日	26.9	27.4	27.1	27.1	27.0		0.73	0.72				0.68	0.72	0.68		0.80	0.74	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		6.99	7.02		7.14	7.06	7.04		7.15	0.4	0.4	1.3	0.9	0.4		0.01	0.00	0.02	0.01	0.01	
16	月	27.1	27.5	27.5	27.2	27.6		0.69	0.70				0.66	0.74	0.65		0.80	0.70	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		7.01	7.04		7.10	7.06	7.05		7.15	0.4	0.5	1.2	0.6	0.5		0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	
17	火	27.0	27.2	27.2	27.0	27.5		0.76	0.75				0.68	0.77	0.68		0.80	0.70	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		6.94	6.93		7.03	6.93	6.95		7.16	0.4	0.4	1.2	0.5	0.4		0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	
18	水	27.0	27.0	27.4	27.0	27.2		0.78	0.78				0.68	0.77	0.65		0.81	0.70	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		6.92	6.97		7.01	6.98	7.03		7.16	0.4	0.4	1.3	0.6	0.4		0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	
19	木	26.8	27.0	26.8	27.0	27.0		0.74	0.75				0.70	0.77	0.68		0.80	0.72	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.3		6.93	6.92		7.02	6.91	6.94		7.16	0.4	0.4	1.2	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	金	26.0	26.0	26.0	26.2	26.2		0.73	0.74				0.69	0.75	0.67		0.81	0.67	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.3		7.06	7.07		7.08	7.09	7.08		7.20	0.5	0.4	1.2	0.5	0.4		0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	
21	土	25.5	26.1	25.5	25.8	25.3		0.78	0.78				0.69	0.77	0.67		0.81	0.71	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.3		7.03	7.04		7.13	7.05	7.08		7.24	0.4	0.4	1.2	0.8	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	日	25.0	26.0	25.0	25.0	25.0		0.82	0.78				0.72	0.76	0.70		0.81	0.69	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.3		6.97	6.99		7.12	7.02	7.08		7.18	0.4	0.4	1.1	0.6	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	月	25.0	25.3	25.0	25.0	26.2		0.79	0.77				0.72	0.73	0.67		0.80	0.67	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		6.98	7.00		7.12	7.03	7.07		7.18	0.3	0.4	1.2	0.6	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	火	25.0	25.2	25.0	25.0	25.0		0.72	0.73				0.72	0.78	0.69		0.81	0.67	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		6.94	6.92		7.05	6.91	6.93		7.18	0.4	0.4	1.3	0.6	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	水	25.0	25.0	25.0	25.0	25.2		0.71	0.72				0.71	0.77	0.66		0.80	0.69	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		6.93	6.92		7.03	6.94	6.93		7.17	0.3	0.4	1.1	0.6	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	木	25.0	25.2	25.0	25.0	25.5		0.74	0.75				0.73	0.81	0.68		0.82	0.68	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.3		6.93	6.94		7.03	6.92	6.93		7.21	0.3	0.3	1.1	0.5	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	金	24.8	25.0	25.0	24.8	25.0		0.70	0.71				0.72	0.79	0.67		0.80	0.68	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		6.97	6.99		7.01	7.06	7.02		7.24	0.3	0.3	1.0	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	土	24.7	25.0	25.0	24.8	25.0		0.73	0.74				0.70	0.74	0.67		0.79	0.66	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		6.95	6.95		7.09	6.99	7.04		7.25	0.4	0.4	1.1	0.7	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	日	25.0	25.0	25.0	25.0	25.7		0.78	0.77				0.71	0.76	0.68		0.79	0.68	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		6.97	6.96		7.09	6.98	6.99		7.25	0.3	0.3	1.0	0.5	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	月	25.0	25.2	25.5	25.2	26.0		0.69	0.70				0.71	0.78	0.68		0.78	0.65	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.3		6.95	6.94		7.05	6.98	6.97		7.25	0.4	0.4	1.0	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合計		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均		26.2	26.5	26.5	26.3	26.6		0.70	0.70				0.70	0.70	0.70		0.80	0.70	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		7.00	7.00		7.10	7.00	7.00		7.20	0.4	0.4	1.3	0.6	0.4		0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	
最大		28.0	28.0	28.2	28.0	28.5		0.82	0.78				0.73	0.81	0.70		0.82	0.77	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.3		7.08	7.07		7.14	7.09	7.16		7.25	0.5	0.5	1.6	0.9	0.5		0.02	0.02	0.07	0.03	0.05	
最小		24.7	25.0	25.0	24.8	25.0		0.65	0.65				0.62	0.69	0.61		0.78	0.65	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		6.91	6.92		6.94	6.91	6.93		7.08	0.3	0.3	1.0	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
備考																																													

令和元年度8月分 毎日水質検査集計表

(単位mg/ℓ)

日	曜日	水温						残留塩素											市内残留塩素						NaCLO	pH値							色度						濁度					
		大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧	大阪水		処理水			高地区系	配水B	配水塔	高圧	取石分岐	泉北土生	千代田	羽衣	東羽衣	綾園	取石	高砂3	6.0%	大阪水		取石分岐	高地区系	配水B	配水塔	高圧	泉北土生	大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧	大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧
		綾井	北					綾井	北	綾南	綾東	北														綾井	北							綾井	北					綾井	北				
1	木	26.2	26.5	28.0	27.2	27.8		0.73	0.72				0.65	0.71	0.61		0.78	0.67	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.05	7.04		7.02	7.03	7.03		7.19	0.4	0.4	1.5	0.7	0.4		0.01	0.01	0.07	0.03	0.01	
2	金	27.0	27.0	28.5	27.5	27.5		0.70	0.72				0.66	0.69	0.60		0.78	0.69	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.05	7.06		7.11	7.09	7.07		7.26	0.4	0.4	1.3	0.6	0.4		0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
3	土	27.1	27.1	28.9	27.5	27.5		0.62	0.63				0.67	0.70	0.60		0.77	0.67	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.03	7.05		7.05	7.03	7.10		7.23	0.4	0.4	1.5	0.7	0.4		0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	
4	日	28.5	28.5	28.5	28.5	28.0		0.62	0.62				0.68	0.69	0.59		0.76	0.73	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.06	7.06		7.02	7.08	7.08		7.25	0.4	0.4	1.6	0.7	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	月	28.0	28.2	28.2	28.5	28.5		0.67	0.68				0.70	0.72	0.61		0.76	0.73	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.03	7.02		7.01	7.03	7.00		7.21	0.4	0.4	1.4	0.5	0.4		0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	
6	火	28.5	28.8	28.2	28.8	29.0		0.67	0.68				0.70	0.72	0.61		0.75	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.05	7.03		7.01	7.03	7.02		7.24	0.4	0.5	1.5	0.7	0.5		0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	
7	水	28.2	28.9	28.1	28.9	28.6		0.65	0.66				0.65	0.68	0.60		0.72	0.68	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.07	7.03		7.09	7.04	7.07		7.21	0.4	0.4	1.4	0.5	0.4		0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	
8	木	29.0	29.0	28.5	29.0	28.5		0.64	0.65				0.69	0.69	0.61		0.74	0.74	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.3		7.05	7.05		7.01	7.07	7.07		7.20	0.4	0.4	1.4	0.5	0.4		0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	
9	金	29.2	29.0	28.8	29.0	29.0		0.71	0.70				0.69	0.71	0.58		0.72	0.71	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.04	7.08		7.00	7.09	7.04		7.24	0.4	0.4	1.4	0.6	0.5		0.00	0.00	0.06	0.01	0.00	
10	土	28.9	29.0	28.8	29.0	29.0		0.68	0.69				0.67	0.68	0.58		0.71	0.70	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.06	7.07		7.09	7.04	7.11		7.22	0.4	0.4	1.5	0.6	0.4		0.01	0.01	0.02	0.00	0.01	
11	日	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0		0.69	0.70				0.65	0.68	0.58		0.70	0.73	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.05	7.06		7.09	7.05	7.08		7.26	0.5	0.5	1.5	0.7	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	月	29.0	29.0	28.5	29.0	29.2		0.70	0.70				0.65	0.66	0.57		0.69	0.73	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.04	7.06		7.10	7.05	7.08		7.24	0.4	0.4	1.4	0.7	0.5		0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
13	火	29.2	29.8	29.0	29.5	30.0		0.65	0.64				0.67	0.67	0.56		0.69	0.75	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.3		7.05	7.03		7.01	7.02	7.04		7.21	0.4	0.5	1.4	0.6	0.4		0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	
14	水	29.5	30.0	28.8	29.8	30.0		0.66	0.66				0.65	0.68	0.56		0.71	0.71	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.05	7.03		7.02	7.04	7.01		7.23	0.5	0.5	1.5	0.8	0.5		0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	
15	木	29.0	29.0	28.5	29.0	28.5		0.61	0.63				0.68	0.67	0.55		0.71	0.74	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.06	7.05		7.09	7.04	7.12		7.24	0.4	0.5	1.3	0.7	0.5		0.01	0.01	0.04	0.01	0.00	
16	金	28.5	29.0	28.0	28.5	28.8		0.61	0.62				0.69	0.67	0.57		0.70	0.75	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.3		7.03	7.04		7.08	7.08	7.07		7.17	0.4	0.5	1.3	0.8	0.5		0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	
17	土	28.8	29.0	27.8	28.4	28.8		0.68	0.68				0.72	0.68	0.56		0.71	0.79	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.07	7.08		7.09	7.08	7.12		7.16	0.5	0.5	1.4	0.7	0.5		0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
18	日	28.0	28.2	28.2	28.5	29.0		0.61	0.62				0.66	0.68	0.57		0.73	0.73	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.07	7.09		7.16	7.07	7.10		7.20	0.5	0.5	1.4	0.7	0.5		0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	
19	月	27.0	27.9	27.2	27.0	28.2		0.69	0.68				0.66	0.70	0.60		0.74	0.74	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.08	7.05		7.10	7.05	7.07		7.19	0.4	0.4	1.4	0.6	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	火	27.2	27.0	27.0	27.0	27.0		0.70	0.70				0.71	0.73	0.62		0.73	0.81	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.02	7.03		7.00	7.03	7.07		7.15	0.4	0.4	1.3	0.6	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	水	28.0	28.0	28.0	28.0	28.2		0.65	0.66				0.67	0.71	0.60		0.75	0.73	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.02	7.03		7.00	7.01	7.02		7.15	0.5	0.5	1.5	0.6	0.5		0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	
22	木	28.0	28.0	28.5	28.5	28.5		0.63	0.64				0.69	0.69	0.59		0.76	0.74	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.06	7.06		7.04	7.08	7.08		7.13	0.5	0.5	1.4	0.6	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	金	27.2	27.3	28.2	28.0	27.8		0.66	0.67				0.63	0.69	0.61		0.73	0.72	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.04	7.04		7.03	7.03	7.12		7.12	0.4	0.4	1.3	0.6	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	土	27.2	27.2	28.0	27.0	27.0		0.61	0.62				0.68	0.72	0.61		0.75	0.74	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.05	7.02		7.03	7.01	7.09		7.07	0.5	0.4	1.2	0.7	0.5		0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
25	日	27.0	27.2	27.6	27.5	26.8		0.66	0.65				0.65	0.69	0.60		0.77	0.74	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.04	7.03		7.09	7.03	7.05		7.09	0.4	0.4	1.3	0.6	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	月	27.0	27.0	27.5	27.3	27.0		0.68	0.69				0.69	0.67	0.63		0.77	0.72	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.04	7.05		7.11	7.06	7.09		7.11	0.5	0.5	1.4	0.6	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	火	26.5	26.5	27.0	27.0	27.0		0.64	0.64				0.69	0.69	0.59		0.77	0.72	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.04	7.03		7.07	7.06	7.06		7.16	0.5	0.5	1.5	0.7	0.5		0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	
28	水	26.5	27.0	26.5	26.8	26.2		0.65	0.64				0.68	0.71	0.64		0.75	0.74	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.01	7.00		7.00	6.99	7.00		7.11	0.4	0.4	1.3	0.6	0.4		0.01	0.01	0.07	0.02	0.01	
29	木	26.8	27.0	26.2	27.0	26.8		0.68	0.66				0.69	0.73	0.63		0.77	0.75	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3		6.95	7.00		6.95	6.97	6.96		7.10	0.4	0.5	1.4	0.6	0.4		0.01	0.00	0.04	0.01	0.00	
30	金	26.8	27.0	26.8	26.8	26.5		0.71	0.69				0.68	0.75	0.66		0.79	0.74	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3		6.98	6.99		6.95	7.00	6.97		7.13	0.4	0.4	1.3	0.7	0.5		0.01	0.01	0.06	0.02	0.00	
31	土	26.2	26.2	26.0	26.0	26.0		0.63	0.64				0.70	0.75	0.63		0.79	0.77	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		7.04	7.06		7.04	7.06	7.09		7.12	0.4	0.4	1.4	0.7	0.5		0.00	0.00	0.03	0.01	0.01	
合計		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均		27.8	28.0	28.0	28.0	28.1		0.70	0.70				0.70	0.70	0.60		0.70	0.70	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.00	7.00		7.00	7.00	7.10		7.20	0.4	0.4	1.4	0.6	0.5		0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	
最大		29.5	30.0	29.0	29.8	30.0		0.73	0.72				0.72	0.75	0.66		0.79	0.81	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3		7.08	7.09		7.16	7.09	7.12		7.26	0.5	0.5	1.6	0.8	0.5		0.02	0.02	0.07	0.03	0.01	
最小		26.2	26.2	26.0	26.0	26.0		0.61	0.62				0.63	0.66	0.55		0.69	0.67	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.3		6.95	6.99		6.95	6.97	6.96		7.07	0.4	0.4	1.2	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
備考																																												

令和元年度7月分 毎日水質検査集計表

(単位mg/ℓ)

日	曜日	水温						残留塩素											市内残留塩素						NaCLO	pH値								色度						濁度					
		大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧	大阪水		処理水			高地区系	配水B	配水塔	高圧	取石分岐	泉北土生	千代田	羽衣	東羽衣	綾園	取石	高砂3	6.0%	大阪水		取石分岐	高地区系	配水B	配水塔	高圧	泉北土生	大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧	大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧
		綾井	北					綾井	北	綾南	綾東	北														綾井	北							綾井	北					綾井	北				
1	月	24.0	24.1	24.8	24.4	24.0		0.56	0.54				0.65	0.58	0.45		0.60	0.69	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3		7.47	7.46		7.27	7.40	7.49		7.07	0.3	0.3	0.9	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	火	24.8	24.5	24.8	25.0	24.0		0.55	0.56				0.68	0.57	0.37		0.60	0.68	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3		7.35	7.33		7.28	7.36	7.37		7.07	0.4	0.4	1.0	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	水	24.5	24.5	24.5	24.5	24.0		0.54	0.54				0.65	0.60	0.44		0.63	0.66	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3		7.24	7.21		7.18	7.23	7.23		7.07	0.4	0.4	1.0	0.6	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	木	24.0	24.2	24.8	24.5	24.0		0.54	0.53				0.65	0.57	0.43		0.62	0.64	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3		7.21	7.26		7.15	7.19	7.30		7.07	0.3	0.3	1.0	0.5	0.3		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	
5	金	24.0	24.0	24.2	24.0	24.0		0.50	0.46				0.67	0.58	0.40		0.61	0.67	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3		7.27	7.32		7.29	7.34	7.36		7.07	0.4	0.4	1.1	0.5	0.4		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	
6	土	24.2	24.2	24.8	24.8	24.2		0.56	0.54				0.68	0.64	0.45		0.70	0.67	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.38	7.39		7.30	7.35	7.34		7.08	0.3	0.3	1.0	0.5	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	日	24.0	24.5	24.5	24.0	24.0		0.66	0.65				0.69	0.65	0.45		0.69	0.66	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.32	7.34		7.21	7.27	7.33		7.12	0.3	0.2	0.9	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	月	24.4	24.4	25.0	24.2	24.0		0.58	0.57				0.66	0.63	0.48		0.70	0.66	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3		7.30	7.32		7.33	7.29	7.34		7.08	0.3	0.3	1.2	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	火	24.2	24.5	24.8	24.2	24.0		0.70	0.68				0.69	0.66	0.50		0.68	0.66	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.31	7.32		7.22	7.30	7.32		7.08	0.4	0.4	1.2	0.5	0.4		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	水	24.5	24.0	25.0	24.2	24.0		0.66	0.65				0.68	0.65	0.49		0.70	0.65	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.30	7.31		7.23	7.28	7.24		7.05	0.3	0.4	1.2	0.5	0.4		0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	
11	木	24.0	24.0	24.9	24.2	24.0		0.67	0.66				0.69	0.67	0.52		0.72	0.68	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3		7.28	7.29		7.21	7.24	7.31		7.07	0.3	0.3	1.2	0.6	0.4		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
12	金	24.5	24.5	24.5	24.5	24.0		0.62	0.62				0.69	0.66	0.51		0.72	0.67	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.3		7.24	7.23		7.15	7.24	7.25		7.05	0.4	0.4	1.2	0.6	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	土	24.5	24.5	25.0	25.0	24.5		0.66	0.68				0.69	0.66	0.50		0.73	0.68	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3		7.24	7.22		7.13	7.20	7.27		7.08	0.3	0.4	1.0	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	日	23.7	24.0	24.5	24.0	23.8		0.66	0.65				0.67	0.65	0.56		0.71	0.68	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3		7.22	7.22		7.19	7.20	7.22		7.06	0.3	0.3	1.1	0.5	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	月	23.9	24.0	24.0	24.0	24.0		0.64	0.64				0.67	0.60	0.53		0.73	0.67	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.3		7.23	7.24		7.15	7.21	7.29		7.03	0.4	0.4	1.3	0.7	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	火	24.2	24.4	24.4	24.0	24.8		0.66	0.66				0.67	0.66	0.49		0.73	0.68	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3		7.20	7.22		7.18	7.21	7.25		7.04	0.3	0.3	1.2	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	水	24.2	24.8	25.0	24.2	25.0		0.66	0.65				0.66	0.67	0.55		0.72	0.64	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3		7.18	7.17		7.07	7.16	7.17		7.05	0.3	0.3	1.1	0.4	0.3		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	木	24.2	24.8	25.8	24.5	25.0		0.64	0.65				0.67	0.66	0.53		0.70	0.64	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3		7.17	7.18		7.07	7.16	7.15		7.08	0.3	0.3	1.1	0.5	0.4		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	
19	金	24.0	24.0	25.3	24.5	24.3		0.70	0.72				0.71	0.70	0.55		0.73	0.68	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.10	7.13		7.06	7.11	7.18		7.04	0.3	0.3	1.1	0.5	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	土	24.5	24.8	25.5	25.0	24.0		0.62	0.66				0.68	0.66	0.55		0.73	0.66	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3		7.15	7.12		7.17	7.16	7.18		7.01	0.3	0.3	1.2	0.6	0.3		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	
21	日	25.0	25.0	25.7	25.0	25.0		0.69	0.70				0.71	0.70	0.55		0.76	0.67	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.3		7.04	7.05		7.03	7.04	7.07		7.00	0.4	0.3	1.2	0.6	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	月	24.3	24.8	25.6	24.8	25.0		0.68	0.69				0.67	0.68	0.54		0.74	0.66	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.3		7.06	7.07		7.04	7.07	7.11		7.04	0.3	0.4	1.3	0.6	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	火	24.5	25.0	25.0	24.8	25.0		0.64	0.65				0.73	0.70	0.55		0.74	0.72	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.3		7.03	7.04		7.04	7.03	7.08		7.04	0.4	0.4	1.3	0.5	0.4		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	
24	水	25.0	25.0	25.8	25.0	25.2		0.60	0.62				0.71	0.69	0.54		0.75	0.69	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.3		7.02	7.01		7.00	7.00	7.03		7.00	0.3	0.3	1.3	0.5	0.4		0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	
25	木	25.0	25.0	26.2	25.2	25.8		0.60	0.61				0.68	0.70	0.58		0.77	0.69	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3		7.05	7.06		7.03	7.05	7.08		6.99	0.4	0.4	1.5	0.5	0.4		0.01	0.01	0.09	0.02	0.01	
26	金	25.0	25.5	26.5	25.5	26.0		0.71	0.73				0.67	0.65	0.56		0.77	0.70	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.3		7.05	7.04		7.00	7.02	7.06		7.01	0.4	0.4	1.4	0.5	0.3		0.00	0.00	0.07	0.01	0.00	
27	土	25.0	25.0	27.0	26.0	25.3		0.69	0.72				0.67	0.69	0.57		0.77	0.66	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.3		7.05	7.05		7.01	7.03	7.05		7.03	0.3	0.3	1.4	0.6	0.3		0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	
28	日	25.5	25.7	26.8	26.0	26.0		0.65	0.65				0.68	0.70	0.64		0.76	0.64	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.02	7.03		7.01	7.03	7.08		6.95	0.3	0.3	1.5	0.8	0.3		0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	
29	月	26.0	25.9	26.9	26.2	26.0		0.71	0.70				0.69	0.73	0.60		0.77	0.69	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.08	7.10		7.05	7.09	7.14		6.99	0.4	0.4	1.6	0.6	0.4		0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	
30	火	26.0	26.2	26.8	26.2	27.0		0.68	0.67				0.69	0.78	0.64		0.79	0.74	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3		7.03	7.04		7.00	7.02	7.03		7.16	0.4	0.4	1.7	0.6	0.4		0.01	0.00	0.05	0.01	0.00	
31	水	26.0	26.0	27.0	26.0	27.0		0.65	0.68				0.73	0.83	0.67		0.74	0.71	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.3		7.08	7.07		7.03	7.08	7.07		7.16	0.4	0.4	1.5	0.5	0.4		0.02	0.01	0.04	0.02	0.01	
合計		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均		24.6	24.7	25.3	24.8	24.7		0.60	0.60				0.70	0.70	0.50		0.70	0.70	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.3		7.20	7.20		7.10	7.20	7.20		7.10	0.3	0.3	1.2	0.5	0.4		0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
最大		26.0	26.2	27.0	26.2	27.0		0.71	0.73				0.73	0.83	0.67		0.79	0.74	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.3		7.47	7.46		7.33	7.40	7.49		7.16	0.4	0.4	1.7	0.8	0.5		0.02	0.01	0.09	0.02	0.01	
最小		23.7	24.0	24.0	24.0	23.8		0.50	0.46				0.65	0.57	0.37		0.60	0.64	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3		7.02	7.01		7.00	7.00	7.03		6.95	0.3	0.2	0.9	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
備考																																													

令和元年度6月分 毎日水質検査集計表

(単位mg/ℓ)

日	曜日	水温						残留塩素											市内残留塩素						NaCLO	pH値								色度						濁度					
		大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧	大阪水		処理水			高地区系	配水B	配水塔	高圧	取石分岐	泉北土生	千代田	羽衣	東羽衣	綾園	取石	高砂3	6.0%	大阪水		取石分岐	高地区系	配水B	配水塔	高圧	泉北土生	大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧	大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧
		綾井	北					綾井	北	綾南	綾東	北														綾井	北							綾井	北					綾井	北				
1	土	20.9	21.2	22.0	21.2	21.2		0.56	0.56				0.65	0.59	0.44		0.50	0.63	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.56	7.56		7.49	7.51	7.53		7.16	0.3	0.3	0.9	0.4	0.4		0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
2	日	21.0	21.5	22.0	21.7	21.0		0.60	0.60				0.67	0.55	0.40		0.56	0.63	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.52	7.54		7.40	7.51	7.55		7.18	0.2	0.2	0.8	0.4	0.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	月	21.0	21.5	22.0	21.5	21.2		0.53	0.50				0.67	0.53	0.44		0.54	0.64	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.51	7.50		7.48	7.49	7.52		7.14	0.3	0.3	0.9	0.4	0.4		0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	
4	火	21.8	22.0	22.5	21.8	22.2		0.59	0.59				0.68	0.57	0.44		0.58	0.67	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.52	7.51		7.43	7.47	7.48		7.14	0.3	0.3	0.9	0.5	0.4		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	
5	水	22.0	22.0	22.5	22.5	22.0		0.52	0.52				0.61	0.55	0.45		0.55	0.67	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.49	7.48		7.45	7.50	7.50		7.15	0.3	0.3	0.9	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	木	22.2	21.8	22.2	22.0	22.0		0.44	0.44				0.67	0.47	0.41		0.55	0.68	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.51	7.48		7.36	7.49	7.51		7.14	0.3	0.3	0.9	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	金	21.9	22.1	23.0	22.2	21.5		0.50	0.50				0.66	0.54	0.41		0.55	0.64	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.54	7.54		7.35	7.46	7.54		7.15	0.3	0.3	0.8	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	土	22.0	22.2	22.0	22.0	21.5		0.55	0.55				0.68	0.52	0.41		0.55	0.67	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.51	7.53		7.28	7.44	7.50		7.08	0.3	0.3	0.8	0.5	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	日	22.0	22.0	22.0	22.0	21.0		0.53	0.52				0.73	0.57	0.40		0.55	0.68	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.57	7.56		7.22	7.42	7.52		7.09	0.2	0.2	0.9	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	月	22.1	22.7	22.9	22.6	22.0		0.50	0.50				0.62	0.54	0.40		0.55	0.65	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.51	7.53		7.40	7.50	7.54		7.12	0.3	0.3	0.9	0.5	0.3		0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	
11	火	22.0	22.8	23.0	22.5	22.2		0.46	0.49				0.67	0.55	0.41		0.55	0.66	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.53	7.52		7.48	7.50	7.52		7.16	0.3	0.3	0.9	0.5	0.4		0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	
12	水	22.0	22.2	23.0	22.1	22.0		0.52	0.51				0.66	0.56	0.46		0.55	0.66	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.55	7.54		7.38	7.51	7.54		7.19	0.3	0.3	0.8	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	木	22.0	22.5	23.0	22.2	22.0		0.51	0.51				0.69	0.55	0.41		0.55	0.70	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.52	7.48		7.40	7.49	7.48		7.15	0.3	0.3	0.9	0.4	0.3		0.02	0.01	0.03	0.01	0.01	
14	金	22.8	23.2	23.4	23.0	22.8		0.51	0.50				0.65	0.52	0.40		0.54	0.65	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.50	7.53		7.42	7.53	7.57		7.17	0.3	0.3	0.9	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	土	22.0	22.2	22.8	22.4	21.7		0.51	0.51				0.69	0.55	0.41		0.55	0.69	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.52	7.53		7.40	7.48	7.53		7.13	0.3	0.3	0.9	0.5	0.3		0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	
16	日	21.9	22.1	22.5	22.2	21.4		0.52	0.51				0.65	0.55	0.43		0.55	0.67	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.53	7.53		7.33	7.47	7.53		7.11	0.3	0.3	0.9	0.5	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	月	22.0	23.0	22.8	23.0	21.8		0.58	0.59				0.67	0.56	0.40		0.58	0.66	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.52	7.48		7.50	7.47	7.49		7.11	0.3	0.3	0.9	0.4	0.4		0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
18	火	22.0	22.8	23.0	22.5	22.0		0.52	0.53				0.66	0.55	0.40		0.57	0.65	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3		7.51	7.50		7.46	7.44	7.59		7.11	0.3	0.3	0.9	0.5	0.3		0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	
19	水	22.5	22.5	23.0	22.5	22.5		0.52	0.52				0.66	0.58	0.43		0.57	0.67	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3		7.50	7.51		7.44	7.50	7.48		7.12	0.3	0.3	0.9	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	木	22.5	22.2	23.0	22.0	22.2		0.53	0.55				0.67	0.55	0.39		0.56	0.67	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3		7.51	7.51		7.46	7.49	7.50		7.12	0.3	0.3	0.9	0.4	0.4		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	金	22.0	22.3	23.7	22.0	23.0		0.56	0.57				0.65	0.55	0.39		0.57	0.62	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3		7.51	7.51		7.40	7.51	7.56		7.13	0.2	0.2	0.7	0.3	0.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	土	23.2	22.8	24.0	23.0	22.9		0.53	0.54				0.65	0.54	0.42		0.56	0.66	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3		7.53	7.51		7.42	7.53	7.54		7.16	0.3	0.3	1.0	0.6	0.3		0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	
23	日	23.5	23.5	23.8	23.5	23.0		0.56	0.57				0.64	0.58	0.39		0.58	0.65	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3		7.54	7.56		7.41	7.52	7.54		7.14	0.3	0.3	0.9	0.4	0.3		0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	
24	月	23.0	23.1	23.5	23.3	22.9		0.53	0.53				0.68	0.59	0.40		0.61	0.66	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.53	7.52		7.41	7.50	7.54		7.13	0.3	0.3	0.9	0.4	0.3		0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	
25	火	24.0	23.8	24.0	24.2	23.0		0.50	0.52				0.68	0.56	0.40		0.62	0.68	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3		7.52	7.51		7.41	7.50	7.53		7.13	0.3	0.4	1.0	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	水	24.0	24.0	23.5	23.5	23.5		0.53	0.53				0.65	0.60	0.46		0.61	0.68	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3		7.54	7.55		7.50	7.57	7.58		7.12	0.3	0.4	0.9	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	木	23.8	24.0	24.2	24.0	23.8		0.52	0.54				0.67	0.55	0.43		0.60	0.69	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.52	7.53		7.32	7.46	7.46		7.12	0.3	0.3	0.8	0.5	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	金	24.0	24.0	24.0	24.0	23.8		0.58	0.58				0.68	0.58	0.40		0.59	0.68	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3		7.51	7.52		7.41	7.47	7.52		7.05	0.3	0.3	0.9	0.5	0.4		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	土	24.1	24.3	25.0	24.8	24.5		0.60	0.61				0.68	0.60	0.41		0.60	0.65	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.50	7.49		7.30	7.52	7.49		7.07	0.3	0.3	0.8	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	日	24.5	25.0	25.0	24.8	24.0		0.49	0.53				0.67	0.60	0.41		0.61	0.64	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.48	7.49		7.41	7.46	7.51		7.08	0.4	0.4	0.9	0.5	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合計		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均		22.5	22.7	23.1	22.7	22.4		0.50	0.50				0.70	0.60	0.40		0.60	0.70	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.50	7.50		7.40	7.50	7.50		7.10	0.3	0.3	0.9	0.4	0.3		0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	
最大		24.5	25.0	25.0	24.8	24.5		0.60	0.61				0.73	0.60	0.46		0.62	0.70	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.57	7.56		7.50	7.57	7.59		7.19	0.4	0.4	1.0	0.6	0.4		0.03	0.02	0.04	0.02	0.02	
最小		20.9	21.2	22.0	21.2	21.0		0.44	0.44				0.61	0.47	0.39		0.50	0.62	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3		7.48	7.48		7.22	7.42	7.46		7.05	0.2	0.2	0.7	0.3	0.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
備考																																													

令和元年度5月分 毎日水質検査集計表

(単位mg/ℓ)

日	曜日	水温						残留塩素											市内残留塩素						NaCLO	pH値								色度						濁度					
		大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧	大阪水		処理水			高地区系	配水B	配水塔	高圧	取石分岐	泉北土生	千代田	羽衣	東羽衣	綾園	取石	高砂3	6.0%	大阪水		取石分岐	高地区系	配水B	配水塔	高圧	泉北土生	大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧	大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧
		綾井	北					綾井	北	綾南	綾東	北														綾井	北							綾井	北					綾井	北				
1	水	17.0	17.2	17.0	17.0	17.0		0.54	0.55				0.60	0.56	0.50		0.55	0.63	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.51	7.53		7.47	7.55	7.57		7.27	0.3	0.3	0.7	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	木	16.5	17.0	17.0	17.0	17.0		0.54	0.54				0.60	0.51	0.44		0.55	0.65	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.58	7.61		7.50	7.58	7.62		7.21	0.3	0.4	0.9	0.5	0.3		0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	
3	金	16.3	17.0	17.3	17.0	17.0		0.52	0.52				0.59	0.50	0.43		0.57	0.65	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.56	7.60		7.46	7.57	7.56		7.19	0.3	0.3	0.8	0.4	0.4		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	
4	土	16.2	16.8	17.3	16.9	16.8		0.52	0.53				0.62	0.51	0.45		0.55	0.65	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.55	7.56		7.45	7.53	7.56		7.19	0.3	0.3	0.9	0.4	0.2		0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	
5	日	17.4	17.2	17.8	17.2	17.0		0.45	0.47				0.59	0.51	0.44		0.56	0.64	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.49	7.52		7.42	7.49	7.59		7.19	0.2	0.3	0.8	0.6	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	月	17.4	17.6	19.0	18.0	17.8		0.50	0.45				0.60	0.48	0.46		0.56	0.65	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.49	7.51		7.48	7.50	7.56		7.20	0.2	0.2	0.8	0.3	0.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	火	17.0	17.4	18.7	17.2	16.9		0.51	0.52				0.63	0.54	0.47		0.56	0.64	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.48	7.51		7.45	7.52	7.49		7.23	0.3	0.3	0.7	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	水	17.0	18.0	18.5	18.0	17.0		0.51	0.50				0.60	0.53	0.48		0.56	0.63	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.46	7.49		7.47	7.50	7.51		7.27	0.3	0.4	0.8	0.4	0.4		0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	
9	木	17.8	18.0	18.0	18.0	17.4		0.52	0.52				0.61	0.49	0.45		0.54	0.63	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.52	7.53		7.46	7.53	7.56		7.31	0.3	0.4	0.8	0.4	0.3		0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	
10	金	18.2	18.2	18.5	18.5	18.5		0.51	0.51				0.60	0.55	0.48		0.54	0.64	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.51	7.53		7.47	7.55	7.56		7.30	0.3	0.3	0.7	0.3	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	土	18.0	18.1	18.6	18.2	18.0		0.51	0.52				0.61	0.50	0.43		0.55	0.62	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.52	7.51		7.43	7.46	7.52		7.30	0.3	0.3	0.9	0.5	0.3		0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	
12	日	18.8	18.8	19.0	19.0	18.5		0.50	0.52				0.60	0.56	0.47		0.54	0.63	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.51	7.51		7.47	7.54	7.55		7.26	0.2	0.3	0.8	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	月	18.3	19.0	19.4	18.8	18.9		0.52	0.50				0.60	0.50	0.44		0.54	0.63	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.51	7.50		7.42	7.51	7.52		7.28	0.2	0.2	0.7	0.3	0.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	火	19.5	19.8	20.0	19.8	19.8		0.55	0.53				0.57	0.49	0.46		0.54	0.61	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.49	7.50		7.49	7.48	7.49		7.31	0.3	0.3	0.8	0.4	0.4		0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	
15	水	19.0	19.3	19.7	19.3	19.0		0.53	0.54				0.62	0.57	0.42		0.54	0.62	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.54	7.55		7.52	7.59	7.58		7.33	0.2	0.2	0.6	0.3	0.3		0.02	0.01	0.03	0.02	0.01	
16	木	19.2	19.9	20.0	19.9	19.3		0.49	0.49				0.63	0.50	0.42		0.54	0.63	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.50	7.50		7.41	7.50	7.49		7.33	0.3	0.3	0.8	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	金	20.0	20.0	20.0	20.0	19.5		0.51	0.51				0.59	0.54	0.47		0.53	0.62	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.49	7.50		7.46	7.52	7.54		7.30	0.3	0.3	0.8	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	土	19.5	20.0	21.0	20.3	20.0		0.51	0.52				0.55	0.52	0.42		0.53	0.63	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.48	7.50		7.38	7.50	7.55		7.31	0.2	0.2	0.8	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	日	19.8	20.0	20.8	20.2	19.8		0.49	0.48				0.59	0.50	0.42		0.52	0.61	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3		7.51	7.52		7.44	7.48	7.51		7.26	0.3	0.3	0.7	0.4	0.4		0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
20	月	20.0	20.2	20.6	20.4	20.2		0.50	0.49				0.60	0.51	0.44		0.54	0.62	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.53	7.53		7.43	7.51	7.51		7.27	0.3	0.2	0.7	0.3	0.3		0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	
21	火	20.5	20.5	20.5	20.5	20.0		0.52	0.53				0.62	0.56	0.48		0.52	0.64	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.48	7.49		7.42	7.50	7.51		7.24	0.3	0.3	0.7	0.4	0.3		0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	
22	水	20.0	20.8	20.8	20.5	19.8		0.48	0.45				0.59	0.49	0.46		0.53	0.63	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.50	7.49		7.48	7.48	7.50		7.27	0.2	0.2	0.7	0.3	0.3		0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	
23	木	20.0	21.0	21.2	20.2	20.5		0.51	0.50				0.59	0.50	0.45		0.54	0.62	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3		7.50	7.51		7.47	7.49	7.49		7.28	0.3	0.3	0.8	0.4	0.3		0.02	0.01	0.03	0.02	0.01	
24	金	20.4	20.6	21.2	20.8	20.4		0.43	0.44				0.62	0.46	0.42		0.51	0.62	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.52	7.50		7.38	7.40	7.52		7.24	0.3	0.3	0.8	0.4	0.3		0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	
25	土	20.2	21.0	21.8	21.0	20.8		0.54	0.53				0.64	0.52	0.42		0.52	0.63	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.51	7.52		7.36	7.50	7.52		7.26	0.2	0.2	0.7	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	日	21.0	21.0	21.5	21.5	21.0		0.52	0.53				0.62	0.55	0.44		0.52	0.62	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.50	7.52		7.45	7.48	7.53		7.28	0.3	0.3	0.8	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	
27	月	21.2	21.5	22.5	21.8	22.0		0.56	0.55				0.62	0.55	0.48		0.51	0.63	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.49	7.48		7.47	7.46	7.48		7.25	0.4	0.4	0.9	0.5	0.4		0.04	0.05	0.03	0.04	0.03	
28	火	21.5	22.0	22.2	22.0	21.8		0.53	0.54				0.63	0.53	0.43		0.51	0.63	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.50	7.51		7.48	7.47	7.49		7.24	0.3	0.3	0.8	0.5	0.4		0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	
29	水	21.5	21.5	21.5	22.0	21.0		0.54	0.56				0.65	0.51	0.41		0.51	0.63	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.58	7.57		7.48	7.53	7.59		7.16	0.2	0.2	0.8	0.4	0.4		0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
30	木	21.6	22.0	21.8	22.0	21.4		0.46	0.48				0.66	0.51	0.39		0.52	0.64	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.55	7.54		7.41	7.51	7.54		7.19	0.3	0.3	0.9	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	金	21.2	22.0	22.0	22.0	21.4		0.46	0.48				0.58	0.51	0.39		0.51	0.60	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.54	7.55		7.40	7.50	7.53		7.20	0.4	0.3	0.9	0.5	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合計		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均		19.1	19.5	19.8	19.5	19.2		0.50	0.50				0.60	0.50	0.40		0.50	0.60	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.50	7.50		7.40	7.50	7.50		7.30	0.3	0.3	0.8	0.4	0.3		0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	
最大		21.6	22.0	22.5	22.0	22.0		0.56	0.56				0.66	0.57	0.50		0.57	0.65	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3		7.58	7.61		7.52	7.59	7.62		7.33	0.4	0.4	0.9	0.6	0.4		0.04	0.05	0.03	0.04	0.03	
最小		16.2	16.8	17.0	16.9	16.8		0.43	0.44				0.55	0.46	0.39		0.51	0.60	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3		7.46	7.48		7.36	7.40	7.48		7.16	0.2	0.2	0.6	0.3	0.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
備考																																													

平成31年度 4月分 毎日水質検査集計表

(単位mg/ℓ)

日	曜日	水温						残留塩素											市内残留塩素						NaCLO	pH値								色度						濁度					
		大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧	大阪水		処理水			高地区系	配水B	配水塔	高圧	取石分岐	泉北土生	千代田	羽衣	東羽衣	綾園	取石	高砂3		大阪水		取石分岐	高地区系	配水B	配水塔	高圧	泉北土生	大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧	大阪水		高地区系	配水B	配水塔	高圧
		綾井	北					綾井	北	綾南	綾東	北													6.0%	綾井	北							綾井	北					綾井	北				
1	月	12.2	12.8	12.5	12.5	12.0		0.50	0.49				0.60	0.53	0.50		0.59	0.62	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3		7.54	7.53		7.49	7.58	7.57		7.46	0.3	0.3	0.9	0.4	0.4		0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	
2	火	12.0	12.8	12.2	12.5	12.0		0.55	0.55				0.62	0.53	0.50		0.58	0.62	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3		7.53	7.53		7.50	7.52	7.55		7.52	0.4	0.4	1.0	0.5	0.5		0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	
3	水	12.0	12.5	12.0	12.2	12.0		0.59	0.58				0.65	0.59	0.57		0.61	0.61	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3		7.51	7.52		7.53	7.50	7.60		7.51	0.4	0.4	0.9	0.4	0.4		0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	
4	木	12.2	12.7	12.2	12.2	12.2		0.54	0.54				0.62	0.57	0.51		0.61	0.63	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3		7.50	7.52		7.48	7.55	7.55		7.49	0.4	0.4	1.0	0.4	0.4		0.02	0.01	0.03	0.01	0.01	
5	金	12.2	12.0	12.2	12.0	12.0		0.56	0.57				0.61	0.55	0.52		0.61	0.61	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3		7.54	7.56		7.48	7.57	7.59		7.49	0.4	0.4	1.0	0.5	0.5		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	
6	土	12.6	13.0	13.2	12.8	13.0		0.50	0.50				0.59	0.53	0.51		0.60	0.60	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3		7.48	7.52		7.51	7.52	7.59		7.47	0.3	0.4	0.9	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	日	12.8	13.0	13.2	12.9	13.1		0.53	0.54				0.62	0.54	0.51		0.60	0.62	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3		7.54	7.54		7.51	7.53	7.58		7.45	0.3	0.3	1.0	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	月	13.2	13.5	14.0	13.0	13.8		0.57	0.56				0.62	0.58	0.53		0.61	0.64	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3		7.53	7.54		7.53	7.52	7.50		7.46	0.3	0.3	0.9	0.4	0.4		0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	
9	火	13.5	13.8	13.8	13.2	13.5		0.59	0.58				0.60	0.53	0.52		0.61	0.60	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3		7.51	7.53		7.50	7.53	7.56		7.46	0.3	0.3	0.9	0.4	0.4		0.03	0.02	0.03	0.02	0.01	
10	水	13.5	13.8	13.5	13.8	13.0		0.56	0.55				0.61	0.50	0.51		0.60	0.63	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3		7.54	7.53		7.48	7.52	7.53		7.48	0.3	0.3	0.8	0.4	0.4		0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	
11	木	13.2	14.0	13.2	13.8	13.0		0.59	0.55				0.61	0.54	0.52		0.59	0.61	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3		7.54	7.53		7.49	7.54	7.55		7.44	0.4	0.4	0.9	0.4	0.4		0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	
12	金	13.2	14.0	13.8	14.0	13.2		0.56	0.53				0.61	0.55	0.50		0.60	0.63	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3		7.59	7.57		7.52	7.56	7.56		7.43	0.4	0.4	0.9	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	土	13.5	14.0	13.5	13.5	13.5		0.54	0.54				0.61	0.57	0.51		0.58	0.60	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.50	7.53		7.46	7.55	7.58		7.44	0.3	0.4	1.0	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	日	13.2	13.5	13.8	13.8	13.8		0.54	0.51				0.61	0.55	0.50		0.57	0.61	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.50	7.51		7.52	7.53	7.56		7.47	0.3	0.3	0.9	0.6	0.4		0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	
15	月	13.5	14.0	14.0	13.8	13.8		0.61	0.61				0.60	0.53	0.50		0.57	0.62	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.51	7.57		7.50	7.56	7.49		7.44	0.3	0.3	0.8	0.4	0.4		0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	
16	火	13.8	14.0	14.0	14.0	13.8		0.54	0.54				0.60	0.53	0.50		0.58	0.60	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.51	7.49		7.50	7.50	7.53		7.42	0.4	0.4	0.9	0.4	0.4		0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	
17	水	14.0	14.2	14.2	14.0	14.2		0.50	0.53				0.62	0.53	0.50		0.58	0.61	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3		7.52	7.52		7.49	7.51	7.55		7.47	0.3	0.3	0.8	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	木	14.0	14.8	14.5	14.2	14.5		0.55	0.53				0.62	0.52	0.51		0.58	0.62	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.51	7.53		7.50	7.51	7.52		7.44	0.3	0.4	0.9	0.4	0.4		0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	
19	金	15.0	15.0	15.5	15.0	15.2		0.50	0.53				0.61	0.52	0.50		0.58	0.62	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3		7.51	7.55		7.56	7.52	7.51		7.42	0.3	0.3	0.8	0.4	0.4		0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	
20	土	14.8	15.0	15.1	15.8	14.8		0.53	0.53				0.62	0.56	0.50		0.59	0.62	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3		7.53	7.57		7.50	7.52	7.59		7.39	0.3	0.3	0.9	0.4	0.4		0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
21	日	15.8	16.0	16.4	16.0	15.8		0.54	0.55				0.59	0.49	0.49		0.57	0.62	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.55	7.55		7.55	7.48	7.54		7.38	0.2	0.3	0.8	0.4	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	月	16.0	16.2	16.8	16.2	16.0		0.48	0.49				0.60	0.51	0.50		0.55	0.61	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3		7.54	7.53		7.51	7.50	7.49		7.38	0.3	0.3	0.9	0.5	0.5		0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	
23	火	16.2	16.5	16.8	16.2	16.8		0.53	0.55				0.62	0.51	0.48		0.57	0.63	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.52	7.53		7.49	7.53	7.52		7.38	0.3	0.3	0.8	0.3	0.3		0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	
24	水	17.0	17.2	17.5	17.0	17.0		0.58	0.59				0.60	0.51	0.50		0.56	0.62	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.52	7.50		7.48	7.49	7.50		7.42	0.3	0.3	0.8	0.4	0.4		0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	
25	木	17.0	17.2	18.0	17.5	17.2		0.59	0.57				0.60	0.50	0.48		0.55	0.62	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.51	7.54		7.50	7.51	7.50		7.35	0.4	0.5	1.1	0.5	0.5		0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	
26	金	17.8	18.2	18.2	17.8	18.0		0.55	0.54				0.60	0.58	0.48		0.58	0.62	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.51	7.53		7.49	7.52	7.52		7.28	0.3	0.3	0.7	0.3	0.3		0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	
27	土	18.2	18.0	18.4	18.0	17.0		0.53	0.49				0.58	0.50	0.47		0.57	0.61	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.50	7.57		7.47	7.56	7.60		7.24	0.3	0.3	0.8	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	日	17.0	17.8	18.0	18.0	17.0		0.54	0.53				0.60	0.48	0.46		0.55	0.65	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.59	7.62		7.53	7.62	7.65		7.25	0.2	0.3	0.7	0.3	0.3		0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	
29	月	17.0	17.5	17.0	17.5	17.0		0.55	0.54				0.61	0.53	0.46		0.55	0.64	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.59	7.57		7.53	7.55	7.58		7.26	0.3	0.3	0.8	0.4	0.3		0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
30	火	17.0	17.0	16.8	17.0	16.5		0.52	0.51				0.62	0.55	0.46		0.55	0.66	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.54	7.59		7.51	7.56	7.52		7.26	0.4	0.3	0.8	0.4	0.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合計		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均		14.4	14.8	14.8	14.7	14.5		0.50	0.50				0.60	0.50	0.50		0.60	0.60	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.50	7.50		7.50	7.50	7.50		7.40	0.3	0.3	0.9	0.4	0.4		0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	
最大		18.2	18.2	18.4	18.0	18.0		0.61	0.61				0.65	0.59	0.57		0.61	0.66	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3		7.59	7.62		7.56	7.62	7.65		7.52	0.4	0.5	1.1	0.6	0.5		0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	
最小		12.0	12.0	12.0	12.0	12.0		0.48	0.49				0.58	0.48	0.46		0.55	0.60	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3		7.48	7.49		7.46	7.48	7.49		7.24	0.2	0.3	0.7	0.3	0.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
備考																																													