

様式第 2 号（第 6 条関係） ブロック塀等基準表

適合しない項目にチェックしてください

(1) コンクリートブロック塀の場合

基準項目			適合 しない
①	高さ	2.2m以下	
②	壁の厚さ	高さ 2mを超える塀で 15 cm以上	
		高さ 2m以下の塀で 10 cm以上	
③	鉄筋	壁内に直径 9 mm以上の鉄筋が、縦横とも 80 cm間隔以下で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている	
④	控壁 (高さ 1.2mを超えるとき)	塀の長さ 3.4m以下ごとに、直径 9 mm以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの 1/5 以上突出してある	
⑤	基礎 (高さ 1.2mを超えるとき)	丈が 35 cm以上で根入れ深さが 30 cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある	
⑥	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、1 mm以上のひび割れがない	
⑦	ぐらつき	人の力でぐらつかない	
⑧	その他	塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上でない	

(根拠となる写真等の資料が添付されているもの。)

(2) 組積造（鉄筋のないコンクリートブロックのものを含む）の塀の場合

基準項目			適合 しない
①	高さ	1.2m以下	
②	壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の 1/10 以上ある	
③	鉄筋	—	—
④	控壁 (高さ 1.2mを超えるとき)	塀の長さ 4m以下ごとに、壁面からその部分の②の 1.5 倍以上突出している、又は②が必要寸法の 1.5 倍以上ある	
⑤	基礎 (高さ 1.2mを超えるとき)	根入れ深さが 20 cm以上ある	
⑥	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、1 mm以上のひび割れがない	
⑦	ぐらつき	人の力でぐらつかない	
⑧	その他	塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上でない	

(根拠となる写真等の資料が添付されているもの。)