

指定管理者による修繕実績

令和3年度

ボイラー膨張タンク機械室内配管漏水修繕	¥352,000
プール女子トイレ及び障がい者トイレ配管漏水修繕	¥40,700
プール女子シャワー室個室カーテン補修	¥44,000
プール屋外階段照明照度センサー修繕	¥48,400
エレベーター非常用インターホン修繕	¥130,735
膨張タンク回り配管修繕	¥341,000
プールすべり止めシート補修	¥330,000
プールボイラーNO.1劣化部品取替修繕	¥385,000
プール女子トイレ給水管漏水修繕	¥132,000
プール女子ロッカー室照明修繕	¥473,000
プール安全防護柵用ネット更新	¥68,200
貯湯槽2次側配管修繕	¥446,600
貯湯槽加圧ポンプマグネットスイッチ取替修繕	¥217,800
急騰循環ポンプマグネットスイッチ取替修繕	¥66,000
給湯熱媒配管漏水箇所取替修繕	¥436,700
エレベーター1階押しボタン破損修繕	¥44,000
デリバントファン、吹き出しノズル撤去養生修繕	¥220,000
プールボイラー点火部品取替修繕	¥88,000
障がい者プラザ障がい者トイレ水栓部品修繕	¥35,200
プール熱媒配管修繕	¥288,200
濾過循環ポンプ分解整備	¥403,040
プール男子強制シャワー混合水栓取替	¥375,325
2階障がい者トイレ前室扉チェック取替	¥34,100

令和4年度

トレーニングジム機器不具合修繕	¥223,564
付属室給気ファン三方弁取替修繕	¥462,000
付属室給気ファン温水計装修繕	¥495,000
貯湯タンク配管漏水修繕	¥293,700
女子強制シャワー電磁弁取替修繕	¥202,400
ジムトイレ系統給水配管漏水修繕	¥73,700
2階西側入口扉土間タイル修繕	¥52,800
デリバントファンモーター取替修繕	¥302,500
付属室給気ファン分解整備(モーター取替含む)	¥246,400
障がい者プラザ談話室修繕	¥343,750
ジム障がい者トイレ配管修繕	¥330,000
障がい者プラザ2階障がい者トイレ鍵修繕	¥31,900
施設エレベーター劣化部品交換修繕	¥64,614
障がい者ふれあいプラザ2階女子トイレ漏水修繕(配管修繕)	¥495,000
障がい者ふれあいプラザ2階女子トイレ漏水修繕(土間修繕)	¥253,000
空調機熱媒配管漏水部修繕	¥264,000
濾過タンク廻り配管取替修繕	¥154,000

障がい者プラザ1階障がい者トイレ配管修繕	¥385,000
ランニングマシーン修繕	¥218,834
スタジオEHPエアコン内機異音点検	¥15,664

令和5年度

男子シャワー室土間タイル修繕	¥91,300
東部屋外階段(踊り場～2階)タイル修繕	¥495,000
1階駐車場桶受け修繕	¥319,000
プールGHPクラッチ接続異常修繕	¥446,820
プール小便器用污水管洗管	¥77,000
スタジオEHPファンモーター取替修繕	¥91,828
スタジオEHP修繕追加部品	¥27,500
ジムEHPファンモーター取替修繕	¥159,500
施設ゴミ庫扉修繕	¥110,000
吸収式冷温水機用煙道切り離し及び鉄板取り付け	¥236,500
プール室障がい者トイレ配管修繕	¥396,000
更衣室(従業員)排気ファン取替	¥352,000
ジムEHP内機内機洗浄及び消耗部品交換	¥357,500
プール室非常扉修繕	¥110,000
プールGHP内機洗浄(9台)	¥252,450
プール室大時計取替修繕	¥143,000
プールのトイレ洗面台修繕	¥462,000
シャワーカーテン吊り金具取替修繕	¥71,500
女子トイレブース修繕	¥55,000

令和6年度

警備室照明器具取替修繕(1台)	¥55,000
自動券売機改札対応修繕	¥247,500
ハイクロネーター(塩素投入機)排水管取替修繕	¥88,000
プール系統GHP室外機劣化部品交換修繕	¥423,269
プール系統GHP室外機劣化部品交換修繕(追加分)	¥88,000
プールロビートイレ前天井ボード修繕	¥104,500
プールロビー男子トイレ小便器污水管洗浄	¥172,700
プールロビー男子トイレ小便器自動洗浄装置修繕	¥91,300
濾過ポンプNo.1、No.2整備修繕	¥471,900
ジム通路GHP系統内機洗浄(6台)	¥204,600
女子強制シャワー床タイル修繕	¥214,500
プール用車いす修繕	¥280,000
男子強制シャワー床タイル修繕	¥214,500
男子シャワー室床面修繕	¥298,100
女子シャワー室床面修繕	¥306,900
ジムランニング機器修繕	¥100,826
プール熱媒配管漏水箇所修繕	¥242,000
プール採暖室ドアカーテン修繕	¥264,000
オーバーフロー槽排水バルブ修繕	¥132,000