


測 定 結 果 報 告 書

大阪府教育委員会教育長 様

株 式 会 社 サ ン ・ テ ク ノ ス



測定結果報告書

2025 年 10 月 22 日

大阪府教育委員会教育長 様

貴事業所より委託を受けた石綿粉塵空气中濃度測定結果は、別紙報告書に記載のとおりであることを報告します。

1. 測定対象作業内容等

業務名称	大阪府立臨海スポーツセンターアスベスト室内空気環境測定業務
作業場所	厨房内機械室
所在地	大阪府高石市高師浜丁6-1
測定年月日	2025年9月25日

2. 測定を委託した事業者等

名称	大阪府教育庁
所在地	大阪市中央区大手前2丁目 電話 06 (6944) 0351

3. 測定実施機関

名称	株式会社サン・テクノス
代表者職氏名	
所在地	
登録番号	
添付記録表	No.1 ~ No.7

測定結果報告書

2025 年 10 月 22 日

大阪府教育委員会教育長 様

貴依頼による分析結果は次のとおりであることを報告致します。

現 場 名	大阪府立臨海スポーツセンターアスベスト室内空気環境測定業務
測 定 年 月 日	2025 年 9 月 25 日
項 目	石綿粉塵気中濃度測定
試 料 調 整 方 法	アセトントリアセチン法
分 析 方 法	位相差顕微鏡を用いた計数法
分 析 者	

[単位:f/l]

測 定 地 点	9月25日	
	No.	環境測定
厨房内機械室	1	0.056未満

アスベストモニタリングマニュアル(第4.2版):4時間測定での0.056未満は検出下限値を表す。

大気基準値は10f/lである。

4. 測定方法及び機器

測定方法及び機器				
項目	仕 様			
測定方法	ろ過捕集法及び計数法(メンブランフィルター法)			
採取機器	○	ローボリウムポンプ LVS-30 5～30ℓ/min		
	—	エアーサンプラー AL-210T 2ℓ～20ℓ/min		
	—	サンプリングポンプ Gilian12 4ℓ～12ℓ/min		
	—	ミニポンプ MP-Σ500 2.0ℓ～5.0ℓ/min		
	—	ミニポンプ MP-Σ300 0.5ℓ～3.0ℓ/min		
ろ紙	○	メンブランフィルター (直径 47 mm 孔径 0.8 μm)		
	—	メンブランフィルター (直径 25 mm 孔径 0.8 μm)		
測定位置	0.5 m～2.0 m			
サンプリング条件	○	採取機器 ローボリウムポンプ LVS-30		
		吸引流量 10ℓ/min	吸引時間 240min	吸引量 2400ℓ
	—	採取機器 エアーサンプラー AL-210T		
		吸引流量 —	吸引時間 —	吸引量 —
	—	採取機器 サンプリングポンプ Gilian12		
		吸引流量 —	吸引時間 —	吸引量 —
	—	採取機器 ミニポンプ MP-Σ500		
		吸引流量 —	吸引時間 —	吸引量 —
—	採取機器 ミニポンプ MP-Σ300			
	吸引流量 —	吸引時間 —	吸引量 —	
計数法	位相差顕微鏡による計数法	マウンティング法	アセトノートリアセチン法	
		倍率	400 倍	
		視野総数	100視野	
		室内空気環境測定	アスベストモニタリングマニュアル第4.2版 大阪府公告第19号 石綿濃度の測定方法	
大気基準値	10 f/ℓ (工事施工境界測定)			
検出下限値	○	0.056f/ℓ (吸引量 2400 ℓ)		
定量下限値	—	0.3 f/ℓ (吸引量 1200 ℓ)		
	—	0.3 f/ℓ (吸引量 2400 ℓ)		
	—	0.5 f/ℓ (吸引量 600 ℓ)		
	—	50 f/ℓ (吸引量 5 ℓ)		
測定責任者				

5. 測定時刻

[illegible]

6. 気象記録

[illegible]

7. 石綿粉塵(計數法)計算記錄

[illegible]

1. 環境測定 厨房内機械室

